



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :**

Parks Canada Agency Bid Receiving Unit
National Contracting Services
220 - 4 Avenue S.E., suite 720
Calgary, AB T2G 4X3

The maximum email file size that Parks Canada is capable of receiving is 6 megabytes. The Bidder is responsible for any failure attributable to the transmission or receipt of the emailed bid due to file size.

**REVISION 001 TO A
INVITATION TO TENDER**

**RÉVISION 001 À UNE
INVITATION À SOUMISSIONER
DEMANDE D'OFFRES À
COMMANDES**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :
Parks Canada Agency
National Contracting Services
220 - 4 Avenue S.E., suite 720
Calgary, AB T2G 4X3

Title - Sujet : Chemisage du ponceau du ruisseau Sinclair, route 93S – parc national Kootenay	
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P420-19-0023/A	Date : 10 avril 2019
Amendment No. - N° de modification : 001	
Client Reference No. - N° de référence du client : 1079-03	
GETS Reference No. N° de reference de SEAG : PW-19-00869961	

Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 14h00 On - le : 24 avril 2019	Time Zone - Fuseau horaire MDT - HAR
--	--

F.O.B. - F.A.B. : Plant - Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Other - Autre : <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Rebecca Chen		
Telephone No. - N° de telephone : (587) 439-3529	Fax No. -N° de télécopieur : (866) 246-6893	Email Address – Courriel : rebecca.chen2@canada.ca
Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction : Parc national du Canada du Mont-Riding See Herein – Voir ici		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Address - Adresse :	
Telephone No. - N° de telephone :	Fax No. - N° de télécopieur :
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Signature :	Date :

Modification 001

La présente modification vise à diffuser des questions et des réponses.

A. QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1 Nous n'avons pas de données à long terme sur la résistance à la flexion du produit StifPipe®. Cependant, nous avons des données à long terme sur la résistance et la durabilité des composants du StifPipe® selon le protocole de l'ICC. Est-ce acceptable?

R1 Il est nécessaire de disposer des données à long terme sur la résistance à la flexion, pour que l'on puisse s'assurer que la contrainte de flexion permmissible à long terme des matériaux composites ne dépasse pas la contrainte extrême de calcul des fibres pour la charge appliquée. Aussi, pour ce qui est de l'état de fonctionnement, la flèche calculée ne doit pas dépasser 3 %. Le produit StifPipe ne sera pas un produit de chemisage acceptable s'il ne respecte pas ces critères.

Q2 Nos données sur la force d'adhérence en cisaillement sont conformes à la norme ASTM D7616. Le devis exige des données conformes à la norme IGN-4-34-02.

R2 La norme ASTM D7616 sert à déterminer la résistance au cisaillement apparente d'un joint à entures chevauchant formé de matériaux composites en polymère renforcé de fibres, ce qui est différent de la force d'adhérence en cisaillement entre le chemisage et le coulis cimentaire selon les prescriptions de la norme IGN-4-34-02. C'est pourquoi la norme ASTM D7616 n'est pas acceptable pour l'essai d'adhérence en cisaillement selon les prescriptions du devis de projet.

LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS.