



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :
Parks Canada Agency
30 Victoria Street (PC-02-F)
Gatineau, Quebec J8X 0B3

**REVISION 004 TO AN
INVITATION TO TENDER**

**RÉVISION 004 À UNE
INVITATION À SOUMISSIIONER**

The referenced document is hereby revised;
unless otherwise indicated, all other terms and
conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'offre
demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :
Parks Canada Agency
30 Victoria Street (PC-02-F)
Gatineau, Quebec J8X 0B3

| | |
|---|---|
| Title - Sujet : Bennett Brook Culvert Repairs, Fundy National Park | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P201-19-0016/A | Date : May 1, 2019 |
| Amendment No. - N° de modification : 004 | |
| Client Reference No. - N° de référence du client : 1765 | |
| GETS Reference No. N° de reference de SEAG : PW-19-00870651 | |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 2:00 PM On - le : May 2, 2019 | Time Zone - Fuseau horaire EDT |
| F.O.B. - F.A.B. : Plant - Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Other - Autre : <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Jason Mulligan | |
| Telephone No. - N° de telephone : (819) 420-5107 | Fax No. -N° de télécopieur : (819) 420-9626 |
| Email Address – Courriel : Jason.Mulligan2@canada.ca | |
| Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction : See original invitation | |
| TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE | |
| Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur : | |
| Address - Adresse : | |
| Telephone No. - N° de telephone : | Fax No. - N° de télécopieur : |
| Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur | |
| Signature : | Date : |

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0016/A

Amd. No. - N° de la modif. :
004

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
1765

Title – Titre :
Bennett Brook Culvert Repairs, Fundy National Park

Amendment 004

This amendment is raised to answer questions from bidders.

Q4. Can you provide more information on the water control for this contract, specifically:

- a) Can the dam be closed;
- b) Is it anticipated that water levels will be low enough that water will not flow through culvert;
- c) If by-passing is required is there any information on flow rates?

A4. The answers to Q4 are as follows.

- a) The dam cannot be closed.
- b) Water flow can vary depending on weather conditions and other factors. The contractor is to assume that temporary water control will be necessary for the project.
- c) As per Question #3, available hydraulic analysis reports will be made available to the successful contractor to interpret the available flow calculations and complete a final temporary water control design.

Q5. Can you please clarify if the work on the rock riffles will require the diversion of the brook or if the work can be done while the water is flowing?

A5. The work on the rock riffles can be completed while the water is flowing.

Q6. Can you verify if any geotextile is required with the work associated with the installation of the rock riffles?

A6. Geotextile is not required with the work associated with the installation of the rock riffles.

ALL OTHER TERMS & CONDITIONS REMAIN UNCHANGED