



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**L'Agence Parcs Canada**  
**1869 rue Upper Water,**  
**Pièce AH 201**  
**Halifax (Nouvelle- Écosse)**  
**B3J 1S9**

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address  
 Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

**L'Agence Parcs Canada**  
**1869 rue Upper Water,**  
**Pièce AH 201**  
**Halifax (Nouvelle- Écosse)**  
**B3J 1S9**

<b>Title-Sujet</b> Protection du rivage de MacKenzie Brook, parc national de l'Île-du-Prince-Édouard		
<b>Solicitation No. - No. de l'invitation</b> 5P201-19-0015/A		<b>Amendment No.:/N° de modification de l'invitation</b> 003
<b>Client Ref. No. - No. de réf du client.</b> 1351		<b>Date:</b> 02 mai 2019
<b>GETS Reference No. - No de reference de SEAG</b> PW-19-00871719		
<b>Solicitation Closes:</b>		
<b>at - à</b> 14h 00	<b>on - le</b> 07 mai 2019	<b>Time Zone - Fuseau horaire</b> ADT - HAA
<b>F.O.B. - F.A.B.</b>		
<b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>		
<b>Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à :</b>		
Jaime Creaser, <a href="mailto:Jaime.Creaser@canada.ca">Jaime.Creaser@canada.ca</a>		
<b>Telephone No. - No de téléphone</b>		<b>Fax No. - No de FAX:</b>
(902) 426-7513		(902) 426-1775
<b>Destination of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destinations des biens, services et construction:</b>		
See Herein - Voir aux présentes		

**TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)**  
**À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)**

<b>Vendor/Firm Name - Nom du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Address - Adresse</b>	
<b>Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm</b> <b>Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur</b>	
<b>Titale - Titre</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone:</b> _____	
<b>Facsimile No. - N° de télécopieur:</b> _____	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
5P201-19-0015/A

Amd. No. - N° de la modif.  
003

Buyer - l'acheteur  
Jaime Creaser

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
1351

File Name - Nom du dossier  
Protection du rivage de MacKenzie Brook, parc national de l'Île-du-Prince-Édouard

## **MODIFICATION 003**

**Cette modification vise à répondre à une question de la demande 5P201-19-0015A :**

### **1. QUESTIONS ET RÉPONSES**

Q2 : Est-il possible d'utiliser un mur parafouille de béton préfabriqué au lieu d'un mur découpé coulé sur place pour la section en rouge (voir la photo ci-jointe)?

R2 : Un mur parafouille en béton préfabriqué est approuvé comme méthode alternative. Si l'entrepreneur choisit de procéder avec un mur parafouille préfabriqué en béton, la fourniture et l'installation de ces murs (y compris les armatures et autres frais accessoires) seront toujours payées sous le prix unitaire 2: Béton coulé en place - Murs de soutènement et semelles au mètres cubes.

---

**TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.**

---