



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS Á:

Parks Canada Agency
1869 Upper Water Street,
Suite AH 201
Halifax, Nova Scotia
B3J 1S9

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Parks Canada Agency
1869 Upper Water Street,
Suite AH 201
Halifax, Nova Scotia
B3J 1S9

Title-Sujet MacKenzie Brook Shore Protection, Prince Edward Island National Park		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P201-19-0015/A		Amendment No./N° de modification de l'invitation 003
Client Ref. No. - No. de réf du client. 1351		Date: 02 May 2019
GETS Reference No. - No de reference de SEAG PW-19-00871719		
Solicitation Closes:		
at - á 14:00	on - le 07 May 2019	Time Zone - Fuseau horaire ADT - HAA
F.O.B. - F.A.B.		
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Jaime Creaser, Jaime.Creaser@canada.ca		
Telephone No. - No de téléphone (902) 426-7513		Fax No. - No de FAX: (902) 426-1775
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction:		
See Herein - Voir aux présentes		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)
À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Vendor/Firm Name - Nom du fournisseur/de l'entrepreneur	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de téléphone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
5P201-19-0015/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer - l'acheteur
Jaime Creaser

Client Ref. No. - N° de réf. du client
1351

File Name - Nom du dossier
MacKenzie Brook Shore Protection, Prince Edward Island National Park

AMENDMENT 003

This amendment is being raised to answer a question for solicitation 5P201-19-0015/A:

1. QUESTIONS AND ANSWERS

Q2: Is it possible to use a precast concrete cut-off wall instead of a cast-in-place cut-off wall for the section in red (see picture attached)?

A2: A precast concrete cutoff wall is approved as an alternate method. If the Contractor chooses to proceed with a precast concrete cutoff wall, the supply and installation of the cutoff walls (including reinforcing and other incidentals) will still be paid under Unit Price 2: Cast In Place Concrete – Retaining Walls and Footings on a cubic metre basis.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.
