



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7<sup>e</sup> étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7<sup>e</sup> étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

<b>Title - Sujet</b> Compensation loss of Wetlands, IDP	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EE520-191859/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 007
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.071652.978	<b>Date</b> 2019-05-07
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$MTC-775-15297	
<b>File No. - N° de dossier</b> MTC-8-41231 (775)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-05-09</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Heure Avancée de l'Est HAE
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Aguilera, Maria Pia	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> mtc775
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (514) 592-3823 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (514) 496-3822
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

**AMENDMENT 007: COMPENSATION FOR THE LOSS OF WETLANDS AND HABITATS IN A MIGRATORY BIRD SANCTUARY, ÎLES DE LA PAIX, QC**

**QUESTION AND ANSWERS**

**QUESTION 7**

For aquatic plants- *Scirpe Maritime* (item 4.1 on bid form) and the *Valisnérie d'Amérique* (item 4.2 on the bid form):  
What is the type of substrate in the plantation areas for these aquatic plants?

**ANSWER 7**

The maritime Scirpes and Scirpes d'amerique (Salt-marsh Bulrush) are planted directly in place as noted on detail AP-1 « Submerged Plants» on drawing C403 sheet 15/16.

The substrate is fine to medium granular soil.

---

**QUESTION 8**

For item 3.4 on the bid form – Angular stones 50-200 mm: Is it the same type of stones than the filter stone 50-200mm from point 3.2 to the bid form?

In all the plans and specifications there is no difference between the 2 stone's items 50-200mm, except for the site of installation (on the plans) and the 2 points on the bid form.

**ANSWER 8**

It is the same type of rock material.

---