



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

Title - Sujet Compens. perte milieu humide, IDP	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-191859/A	Amendment No. - N° modif. 007
Client Reference No. - N° de référence du client R.071652.978	Date 2019-05-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-775-15297	
File No. - N° de dossier MTC-8-41231 (775)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-05-09	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Aguilera, Maria Pia	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc775
Telephone No. - N° de téléphone (514) 592-3823 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 007 : COMPENSATION POUR LA PERTE DE MILIEUX HUMIDES ET D'HABITATS DANS UN REFUGE D'OISEAUX MIGRATEURS, ÎLES DE LA PAIX, QC

QUESTIONS ET REPONSES

QUESTION 7

Pour les plantes aquatiques - Scirpe Maritime (item 4.1 au bordereau) et les Valisnérie d'Amérique (item 4.2 au bordereau) : Quel est le type de substrat dans les secteurs de plantations pour ces plantes aquatiques ?

RÉPONSE 7

Les scirpes maritimes et les valisnérie d'Amérique sont plantés directement dans le substrat en place tel qu'indiqué sur le détail spécifique AP-1 « Plante submergée » (feuillet 17/18 du plan C403).

Le substrat est un sol granulaire de fin à moyen.

QUESTION 8

Pour l'item 3.4 au bordereau - Pierre angulaire 50-200mm : Est-ce qu'il s'agit du même type de pierres que la pierre filtre 50-200mm du point 3.2 au bordereau ?

Dans l'ensemble des plans et devis il n'y a aucune différence entre les 2 items de pierres 50-200mm à l'exception du site de mise en place (sur les plans) et des 2 points au bordereau.

RÉPONSE 8

Il s'agit du même type de pierre.
