



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St./11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Furniture Division/Division des ameublements
L'Esplanade Laurier,
East Tower 7th Floor
Tour est 7e étage,
140 O'Connor, Street,
140 O'Connor, rue O'Connor,
Ottawa
Ontario
K1A 0R5

Title - Sujet Office Furniture Category 1-6	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP916-193456/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 20193456	Date 2019-05-08
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$PQ-994-76936	
File No. - N° de dossier pq994.EP916-193456	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-05-13	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Racette(pq994), Christopher	Buyer Id - Id de l'acheteur pq999
Telephone No. - N° de téléphone (819) 664-1606 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: see herin	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendment 002

- This amendment is raised to answer questions about the RFB; and
- Add Autocad drawing 19-1771 A357 - FURN PROCUREMENT CAT 1245_A01.and
- Add PDF 19-1771 - A-357 - IFA01_19-05-07pdf.

Question 3: In WS- 704 the 24" shows 2 power outlets and 1x data on the outside. Please note in a 24" & 30"w panel, we can only use single power box which has a place for 1 power outlet only and 1x data. Please confirm if 1 outlet is acceptable or an amendment of the panel width will be posted.

Answer 3: Yes, one power outlet on each side of panel matrix 24E is now the requirement, please refer to the modifications to the panel matrix 24E and to its panel symbol on the attached AutoCAD.

All other terms and conditions remain the same.