



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St./11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Furniture Division/Division des ameublements
L'Esplanade Laurier,
East Tower 7th Floor
Tour est 7e étage,
140 O'Connor, Street,
140 O'Connor, rue O'Connor,
Ottawa
Ontario
K1A 0R5

Title - Sujet Office Furniture Category 1-6	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP916-193456/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 20193456	Date 2019-05-08
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PQ-994-76936	
File No. - N° de dossier pq994.EP916-193456	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-05-13	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Racette(pq994), Christopher	Buyer Id - Id de l'acheteur pq999
Telephone No. - N° de téléphone (819) 664-1606 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: see herin	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Modification 002

- Cette modification vise à répondre aux questions concernant l'IAS ; et
- Ajouter Autocad 19-1771 A357 - FURN PROCUREMENT CAT 1245_A01.dwg ; et
- Ajouter PDF 19-1771 - A-357 - IFA01_19-05-07pdf.

Question 3: Dans WS-704, le 24po indique deux prises de courant et une sortie de données à l'extérieur. Veuillez noter que dans un panneau de 24po par 30po large, nous ne pouvons utiliser qu'une seule boîte d'électricité pour accueillir une prise de courant, et une sortie de données. Veuillez confirmer si une prise est acceptable ou si un amendement de la largeur du panneau sera affiché.

Réponse 3: Oui, une prise de courant de chaque côté de la matrice de panneau 24E est maintenant requise. Veuillez-vous reporter aux modifications apportées à la matrice de panneau 24E et à son symbole sur l'AutoCAD joint.

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.