



1  
M-6 17ème ÉTAGE – NOUVEAU CVAC  
1:100



**NOTES DE DESSIN**

① L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR ET INSTALLER UNE NOUVELLE UNITÉ À INDUCTION AU PÉRIMÈTRE, FITE SUR MESURE, AVEC SERPENTINS, VANNES, TUYAUTERIE, GRILLES ET ACCESSOIRES. L'UNITÉ DOIT CORRESPONDRE À LA CONSTRUCTION ET FINITION DES UNITÉS EXISTANTES. L'ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER UN EXAMEN PRÉALABLE DES UNITÉS D'INDUCTION EXISTANTES AVANT DE SOUMETTRE SA SOUMISSION AFIN D'ASSURER QUE LE MONTAGE DE LA NOUVELLE UNITÉ EST PARÉLLELE À CEUX EXISTANTS.



Le nord du projet



L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et conditions sur place et faire part à l'ingénieur de toute contradiction.


03	Document de soumission	2018-01-15
02	Doc. à 90%, à soumettre à l'examen du client	2018-02-09
01	Doc. à 60%, à soumettre à l'examen du client	2018-01-15

révisions	description	date
A	A: détail no. 1	A
C	B: location drawing no. 1 sur dessin n° 1	B
	C: drawing no. 1	C

project  
Locaux temporaires et de type générique de la Tour de l'ouest de l'EL  
300 ouest, avenue Laurier, Ottawa (On)

drawing  
dessin  
MÉCANIQUE:  
17ème ÉTAGE - NOUVEAU CVAC

Échelle : Selon les annotations	
Designed By K.J.	Corrigé par (aaaa/mm/jj)
Date 2018-02-09	
Drawn By K.J.	Dessiné par (aaaa/mm/jj)
Date 2018-02-09	
Reviewed By S.C.	Examiné par (aaaa/mm/jj)
Date 2018-02-09	
Approved By S.C.	Approuvé par (aaaa/mm/jj)
Date 2018-02-09	
Tender Brent Chiff Project Manager	Administrateur de projets
Project no. R.088901.013	N° du projet
Drawing no. M-6	N° du dessin