

Ce dessin appartient à la personne chargée de la conception, qui se réserve tous les droits d'auteur par rapport à son utilisation. Il est interdit de reproduire le présent dessin sans le consentement antérieur de la personne chargée de sa conception et dans l'affirmative, les reproductions devront porter son nom. Ne pas utiliser le présent dessin à des fins de construction tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas signé par la personne chargée de sa conception. L'entrepreneur se devra de vérifier les dimensions et les données annotées (si-même) et ce, compte tenu des conditions sur le chantier; en outre il se devra de rapporter toute contradiction à la personne chargée de la conception. Ne pas se servir du présent dessin pour prélever des mesures à l'échelle.




## NOTES DE DESSIN

- ① FOURNIR ET INSTALLER UNE NOUVELLE ÉVIER DE CUISINE AVEC CHAUFFE-EAU MONTÉ DANS L'ESPACE DE PLAFOND, SERVICES ET TOUS LES ACCESSOIRES. LES SERVICES D'EAU POTABLE DOMESTIQUE ET SANITAIRES DOIVENT SE CONNECTER À LA TUYAUTERIE EXTERIEURE. PRINCIPALE DU BATIMENT SITUÉS DANS LES TOILETTES DES FEMMES.
- ② FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU TUYAU D'INCENDIE DE 30M. FOURNIR NOUVEAU SUPPORT AU BESOIN. LE CABINET DOIT RESTER. LES COMPOSANTES DOIVENT ÊTRE DU MÊME TYPE QUE LES AUTRES CABINETS DU BATIMENT. FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU EXTINCTEUR CHIMIQUE POLYVALENTS DE 10LRS DANS LE CABINET.



L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et conditions sur place et faire part à l'Ingénieur de toute contradiction.

03	Document de soumission	2019-01-01
02	Doc. à 96%, à soumettre à l'examen du client	2018-03-01
01	Doc. à 66%, à soumettre à l'examen du client	2018-02-01



project	proje
Locaux temporaires et de type générique de la Tour de l'ouest de l'EL	

300 ouest, avenue Laurier, Ottawa (On)

drawing	dessin
---------	--------

MÉCANIQUE:  
17ème ÉTAGE - PLOMBERIE ET  
PROTECTION D'INCENDIE

Échelle : Selon les annotations

Designed By	K.J.	Conçu par
Date	2018-02-09	(aaaa/mm/aa)

Drawn By	K.J.	Dessiné par
Date	2018-02-09	Date

Date	2019-02-09	(aaaa/mm/yy)
Reviewed By	S.C.	Examiné par
	2019-02-09	

Date	2018-02-09	(aaaa/mm/yy)
Approved By	S.C.	Approuvé par


Date	2018-02-09	(aaaa/mm/jj)
Tender	Soumission	

Brent Cheff	
Project Manager	Administrateur de projets
Project Manager	Administrateur de projets

R.088901.013

Drawing no.	N° du dessin
-------------	--------------

M-2



1  
M-2

17ème ÉTAGE – PLOMBERIE ET PROTECTION D'INCENDIE

1:100

C

PWGSC A0 (1188x841)