



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

**11 Laurier St. / 11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776**

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Departmental Individual Standing Offer (DISO)

Offre à commandes individuelle du département(OCID)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Consultant Services Division/Division des services
d'experts-conseils
L'Esplanade Laurier
4th floor, East Tower
140 O'Connor Street
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Architectural Heritage Conservation	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP921-193302/A	Date 2019-05-16
Client Reference No. - N° de référence du client 20193302	Amendment No. - N° modif. 005
File No. - N° de dossier fe182.EP921-193302	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FE-182-76859	
Date of Original Request for Standing Offer 2019-04-10	
Date de la demande de l'offre à commandes originale	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-05-27	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Chow, Angi	Buyer Id - Id de l'acheteur fe182
Telephone No. - N° de téléphone (613) 296-0634 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 943-7620
Delivery Required - Livraison exigée	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: National Capital Region	
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

The following is in response to inquiries received in relation to this solicitation. This amendment will form part of the contracting documents.

Question 1

Would PWGSC consider extending the closing date from Monday May 27, 2019 by two days, to Wednesday May 29, 2019?

Answer 1

There will be no extension to the solicitation closing date.

Question 2 - General Project Objectives GPO 7

Who will be the Authorities Having Jurisdiction for projects? Will projects be required to comply with National requirements and be reviewed by the Federal Fire Protection Reviewer, or will they be required to comply with Municipal Requirements of the region in which they are located, or both?

Answer 2

These specific project requirements will be defined for each project in the Terms of Reference to be prepared by the PWGSC project management team.

Question 3 – General Project Objectives GPO 13; Required Services RS 1F – 1F2.5 Building; RS 3 - 3.2.4 Design; RS 4 – 4.2.4 Design

The design and review of scaffolding is typically the contractor's responsibility to comply with workplace health and safety requirements, and would be considered part of their means and methods of construction. Please clarify who will design and be responsible for the scaffolding.

Answer 3

These specific project requirements will be defined for each project in the Terms of Reference to be prepared by the PWGSC project management team.

Question 4 - Required Services RS 1B – 1B2.2

Please define and provide examples of what is meant by "minimally destructive testing."

Answer 4

Testing that does not result in the permanent deformation or damage of the element being tested. (*Standards and Guidelines for the Conservation of Historic Places in Canada, Second Edition*)