



**RETURN BIDS TO:  
RETOURNER LES SUBMISSION À :**

Parks Canada Agency Bid Receiving Unit  
National Contracting Services  
220 - 4 Avenue S.E., suite 720  
Calgary, AB T2G 4X3

**REVISION 003 TO A  
INVITATION TO TENDER**

**RÉVISION 003 À UNE  
INVITATION À SOUMISSIIONER  
DEMANDE D'OFFRES À  
COMMANDES**

The referenced document is hereby revised;  
unless otherwise indicated, all other terms and  
conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf  
indication contraire, les modalités de l'offre  
demeurent les mêmes.

**Issuing Office - Bureau de distribution :**

Parks Canada Agency  
National Contracting Services  
220 - 4 Avenue S.E., suite 720  
Calgary, AB T2G 4X3

<b>Title - Sujet :</b> Uyarsivik Lake Basecamp Improvement - Tuktut Nogait National Park	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation :</b> 5P420-19-0067/A	<b>Date :</b> May 17, 2019
<b>Amendment No. - N° de modification :</b> 003	
<b>Client Reference No. - N° de référence du client :</b> N/A	
<b>GETS Reference No.   N° de reference de SEAG :</b> PW-19-00873417	
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin :</b> <b>At - à :</b> 2 :00 PM <b>On - le :</b> May 22, 2019	<b>Time Zone - Fuseau horaire</b> MDT - HAR
<b>F.O.B. - F.A.B. :</b> <b>Plant - Usine :</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination :</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other - Autre :</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à :</b> Rebecca Chen	
<b>Telephone No. - N° de telephone :</b> (587) 439-3529	<b>Fax No. -N° de télécopieur :</b> (866) 246-6893
<b>Email Address – Courriel :</b> <a href="mailto:rebecca.chen2@canada.ca">rebecca.chen2@canada.ca</a>	
<b>Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction :</b> Tuktut Nogait National Park See Herein – Voir ici	
<b>TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE</b>	
<b>Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :</b>	
<b>Address - Adresse :</b>	
<b>Telephone No. - N° de telephone :</b>	<b>Fax No. - N° de télécopieur :</b>
<b>Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur</b>	
<b>Signature :</b>	<b>Date :</b>

## **Amendment 003**

This amendment is being raised to distribute questions and answers.

### **A. Questions & Answers**

**Q8** All other structures on site are SPF wood c/w Acrylic Latex Stain - Cedar Colour. The deck assembly instructions (Page 5) state that cedar decking is to be used. Can you just confirm that we will be using cedar deck boards and not SPF stained for the deck surface on this portion and if so is additional staining required on these cedar deck boards?

**A8** For the deck described on page 5, the deck boards are to be 5/4" cedar deck boards, the structure of the deck (beams and joists) are to be SPF wood. The cedar deck boards and outside and top surfaces of the deck structure are to be stained with two coats of Premium quality semi transparent Acrylic Latex Stain (cedar colour).

**ALL OTHER TERMS & CONDITIONS REMAIN UNCHANGED**