



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :
Parks Canada Agency
30 Victoria Street (PC-02-F)
Gatineau, Quebec J8X 0B3

**REVISION 001 TO AN
INVITATION TO TENDER**

**RÉVISION 001 À UNE
INVITATION À SOUMISSIIONER**

The referenced document is hereby revised;
unless otherwise indicated, all other terms and
conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'offre
demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :
Parks Canada Agency
30 Victoria Street (PC-02-F)
Gatineau, Quebec J8X 0B3

Title - Sujet : Trans-Canada Highway Safety and Standards Rehabilitation, Terra Nova National Park, NL		
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P201-19-0020/A	Date : May 17, 2019	
Amendment No. - N° de modification : 001		
Client Reference No. - N° de référence du client : 676		
GETS Reference No. N° de reference de SEAG : PW-19-00873032		
Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 2:00 PM On - le : May 23, 2019		Time Zone - Fuseau horaire EDT
F.O.B. - F.A.B. : Plant - Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Other - Autre : <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Jason Mulligan		
Telephone No. - N° de telephone : (819) 420-5107	Fax No. -N° de télécopieur : (819) 420-9626	Email Address – Courriel : Jason.Mulligan2@canada.ca
Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction : See original invitation		
TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE		
Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :		
Address - Adresse :		
Telephone No. - N° de telephone :	Fax No. - N° de télécopieur :	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur		
Signature :	Date :	

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0020/A

Amd. No. - N° de la modif. :
001

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
676

Title – Titre :
Trans-Canada Highway Safety and Standards Rehabilitation,
Terra Nova National Park, NL

Amendment 001

This amendment is raised to:

- A. Answer questions from bidders
- B. Amend the specifications

A. Questions and Answers

Q1. After discussing with the manufacturer of Duromaxx pipe, it has become clear that the electrofusion joints specified in this job are not available. Would Polymer Coated Corrugated Steel Pipe be considered as an alternative?

A1. We will accept an alternate bell and spigot joint for the SRPE pipe. Changing to or allowing Polymer Coated Corrugated Steel Pipe will not be permitted.

The specifications will be amended to add the following acceptable joint for SRPE pipe

B. Specification Amendment

The following amendment is made to the specifications.

INSERT:

Section 33 42 13

2.1.8 An alternate acceptable joint system for the SRPE pipe shall be High Performance (HP) Joints, gasketed, bell and spigot joints where both the bell and spigot are reinforced with steel that is fully encased in stress-rated high density polyethylene (meeting the same requirements as the SRPE pipe) and that have been laboratory tested to 15 psi when tested in accordance with ASTM D3212.

ALL OTHER TERMS & CONDITIONS REMAIN UNCHANGED