



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :
 Agence Parcs Canada
 30, rue Victoria (PC-02-F)
 Gatineau (Québec) J8X 0B3

**REVISION 001 TO AN
 INVITATION TO TENDER**

**RÉVISION 001 À UNE
 INVITATION À SOUMISSIIONER**

The referenced document is hereby revised;
 unless otherwise indicated, all other terms and
 conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
 indication contraire, les modalités de l'offre
 demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :
 Agence Parcs Canada
 30, rue Victoria (PC-02-F)
 Gatineau (Québec) J8X 0B3

| | |
|---|---|
| Title - Sujet : Amélioration de la sécurité et remise aux normes de la Transcanadienne, Parc national Terra Nova, T.-N.-L. | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P201-19-0020/A | Date : Le 17 mai 2019 |
| Amendment No. - N° de modification : 001 | |
| Client Reference No. - N° de référence du client : 676 | |
| GETS Reference No. N° de reference de SEAG : PW-19-00873032 | |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 14h00 On - le : 23 mai 2019 | Time Zone - Fuseau horaire HAE |
| F.O.B. - F.A.B. : Plant - Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Other - Autre : <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Jason Mulligan | |
| Telephone No. - N° de telephone : (819) 420-5107 | Fax No. -N° de télécopieur : (819) 420-9626 |
| Email Address – Courriel : Jason.Mulligan2@canada.ca | |
| Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction : Voir l'invitation originale | |
| TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE | |
| Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur : | |
| Address - Adresse : | |
| Telephone No. - N° de telephone : | Fax No. - N° de télécopieur : |
| Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur | |
| Signature : | Date : |

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0020/A

Amd. No. - N° de la modif. :
001

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
676

Title – Titre :
Amélioration de la sécurité et remise aux normes de la Transcanadienne,
Parc national Terra Nova, T.-N.-L.

Révision 001

Cet amendement vise à :

- A. Répondre aux questions des soumissionnaires
- B. Apporter des modifications aux documents d'appel d'offres

A. Réponses aux questions

Q1. Suite à une discussion avec le fabricant de tuyaux Duromaxx, il est devenu évident que les joints par électrofusion spécifiés dans ce travail ne sont pas disponibles. Est-ce que les tuyaux en tôle ondulée recouverts de polymère pourraient être considérés comme une alternative ?

R1. Nous accepterons un joint à emboîtement et bout uni de rechange pour les tuyaux SRPE. Les tuyaux en tôle ondulée recouverts de polymère ne seront pas autorisés.

Le devis sera modifié pour ajouter le joint suivant acceptable pour les tuyaux SRPE.

B. Modifications aux documents d'appel d'offres

AJOUTER : Section 33 42 13

2.1.8 Un système de joint acceptable de rechange pour les tuyaux SRPE doit être constitué de joints à emboîtement et bout uni de haute performance (HP), avec garniture d'étanchéité. L'emboîtement ainsi que le bout uni doivent être renforcés avec de l'acier entièrement recouvert de polyéthylène haute densité classé par contrainte mécanique (répondant aux mêmes exigences que le tuyau SRPE) et qui a été soumis à un essai en laboratoire à 15 lb/po2, conformément à la norme ASTM D3212.

LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS