



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :**

Parks Canada Agency Bid Receiving Unit
National Contracting Services
220 - 4 Avenue S.E., suite 720
Calgary, AB T2G 4X3

**REVISION 003 TO A
INVITATION TO TENDER**

**RÉVISION 003 À UNE
INVITATION À SOUMISSIIONER
DEMANDE D'OFFRES À
COMMANDES**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :
Parks Canada Agency
National Contracting Services
220 - 4 Avenue S.E., suite 720
Calgary, AB T2G 4X3

Title - Sujet : Améliorations au camp de base du lac Uyarsivik - Parc national Tuktut Nogait	
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P420-19-0067/A	Date : 17 mai 2019
Amendment No. - N° de modification : 003	
Client Reference No. - N° de référence du client : N/A	
GETS Reference No. N° de référence de SEAG : PW-19-00873417	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 14h00 On - le : 22 mai 2019	Time Zone - Fuseau horaire MDT - HAR
F.O.B. - F.A.B. : Plant - Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Other - Autre : <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Rebecca Chen	
Telephone No. - N° de telephone : (587) 439-3529	Fax No. -N° de télécopieur : (866) 246-6893
Email Address – Courriel : rebecca.chen2@canada.ca	
Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction : Parc national Tuktut Nogait See Herein – Voir ici	
TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE	
Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Address - Adresse :	
Telephone No. - N° de telephone :	Fax No. - N° de télécopieur :
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Signature :	Date :

Modification 003

La présente modification vise à diffuser des questions et des réponses.

A. Questions et réponses

Q8 Toutes les autres structures sur le site sont en épinette-pin-sapin (SPF) revêtu de teinture acrylique au latex de couleur cèdre. Les instructions d'assemblage de la terrasse (page 5) indiquent qu'il faut utiliser du cèdre. Pouvez-vous confirmer que nous devons utiliser des planches de cèdre et non du bois SPF pour cette partie de la surface de la terrasse, et si c'est le cas, les planches de cèdre doivent-elles être teintées?

R8 En ce qui concerne la terrasse décrite à la page 5, il faut utiliser des planches de cèdre de 5/4 po et du bois SPF pour la structure (poutres et solives) de la terrasse. Les planches de cèdre et les surfaces extérieures et supérieures de la structure de la terrasse devront être revêtues de deux couches de teinture acrylique au latex semi-transparente de première qualité (couleur cèdre).

LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS.