



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :
Parks Canada Agency Bid Receiving Unit
220 - 4 Avenue S.E., Suite 720
Calgary, AB T2G 4X3
Bid Fax: (866) 246-6893

**REVISION 003 TO INVITATION
TO TENDER**

**RÉVISION 003 À APPEL
D'OFFRES**

The referenced document is hereby revised;
unless otherwise indicated, all other terms and
conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'offre
demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :
Parks Canada Agency
National Contracting Services
220 - 4 Avenue S.E., Suite 720
Calgary, AB T2G 4X3

Title - Sujet : Lake Louise Campground Bridge Rehabilitation – Banff National Park	
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P420-19-0027/A	Date : May 23, 2019
Amendment No. - N° de modification : 003	
Client Reference No. - N° de référence du client : 1489	
GETS Reference No. N° de reference de SEAG : PW-19-00874218	

Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 2:00 PM On - le : May 29, 2019	Time Zone - Fuseau horaire MDT
---	--

F.O.B. - F.A.B. : Plant - Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Other - Autre : <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Jen Maheu		
Telephone No. - N° de telephone : (587) 432-8458	Fax No. -N° de télécopieur : (866) 246-6893	Email Address – Courriel : jennifer.maheu@canada.ca
Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction : Banff National Park		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Address - Adresse :	
Telephone No. - N° de telephone :	Fax No. - N° de télécopieur :
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Signature :	Date :

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0027/A

Amd. No. - N° de la modif. :
003

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
1489

Title – Titre :
Lake Louise Campground Bridge Rehabilitation – Banff National Park

Amendment 003

This amendment is being raised to distribute questions and answers.

A. Questions and Answers

Q5 Will “yield to oncoming traffic” signs be sufficient for traffic crossing the bridges during single lane closures? Or will temporary signals be required?

A5 Reference Section 01 57 00 Traffic Regulations – 1.3.1.2 A flag person must be provided when traffic signal system is not in use.

Q6 Can a design cross-section be provided for the transition asphalt area, deck asphalt area, and path asphalt area?

A6 No additional cross-sections will be provided at this time. Please refer to drawing S2 and answers from bidders conference.

Q7 Can the asphalt unit rate be split into transition asphalt area and bridge deck asphalt area?

A7 One bid item for asphalt replacement will be provided at this time.

Q8 Can you clarify whether the entire underside of the bridge decks must be painted with the pigmented sealer?

A8 Underside of deck does not need to be sealed with a pigmented sealer.

Q9 Can you clarify if the L76x76x7.6 L steel for the joints are to galvanized?

A9 L76x76x7.6 to be hot dipped galvanized in accordance with ASTM A123/A123M and ASTM F2329 as applicable. Damaged galvanizing to be metalized. Zinc Metalizing shall be 180 Microns thick and in accordance with ASTM A780 Method 3.

Q10 Can you provide a detail for the full depth concrete repair? If the location of this repair is known, it would be useful information for estimating.

A10 It is unknown if/where exactly full depth repairs may be required. Most likely location for full depth is top of deck.

ALL OTHER TERMS & CONDITIONS REMAIN UNCHANGED