



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :
Parks Canada Agency Bid Receiving Unit
220 - 4 Avenue S.E., Suite 720
Calgary, AB T2G 4X3
Bid Fax: (866) 246-6893

**REVISION 002 TO INVITATION
TO TENDER**

**RÉVISION 002 À APPEL
D'OFFRES**

The referenced document is hereby revised;
unless otherwise indicated, all other terms and
conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'offre
demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :
Parks Canada Agency
National Contracting Services
220 - 4 Avenue S.E., Suite 720
Calgary, AB T2G 4X3

Title - Sujet : Highway 93S Culvert Liner Replacement (km 101) – Kootenay National Park	
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P420-19-0057/A	Date : May 27, 2019
Amendment No. - N° de modification : 002	
Client Reference No. - N° de référence du client : 107904	
GETS Reference No. N° de reference de SEAG : PW-19-00874412	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 2:00 PM On - le : May 28, 2019	Time Zone - Fuseau horaire MDT
F.O.B. - F.A.B. : Plant - Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Other - Autre : <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Jen Maheu	
Telephone No. - N° de telephone : (587) 432-8458	Fax No. -N° de télécopieur : (866) 246-6893
Email Address – Courriel : jennifer.maheu@canada.ca	
Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction : Kootenay National Park	
TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE	
Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Address - Adresse :	
Telephone No. - N° de telephone :	Fax No. - N° de télécopieur :
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Signature :	Date :

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0057/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
107904

Title – Titre :
Highway 93S Culvert Liner Replacement (km 101) – Kootenay National Park

Amendment 002

This amendment is being raised to distribute the answer to a bidder question.

A) QUESTIONS AND ANSWERS

Q1 Can sand be used in the annulus grout mix?

A1 No

ALL OTHER TERMS & CONDITIONS REMAIN UNCHANGED