

Manuel d'Information Générale		SYSTÈMES D'EXTINCTION FIXE		Dernières modifications 20/05/2019				Voir Note 3	Date cible (lire le commentaire)
				Voir Note 2				Voir Note 1	
TYPE	LOCAL PROTÉGÉ	EMPL. DÉCLENCHEUR	EMPL. CYLINDRES	Lot #	No. Série Indiv.	Dernier Test Hydro Indiv. FAIT (punché)	Date test Hydro LOT applicable	10/01/2019	
CO2	Magasin de Peinture	Cloison du Gaillard	Comp Treuils (Gaillard)	1	3278829Y	Oct/2017	2017/10/01	Sep/2027	
FM200	Magasin Maître d'Équip	Salle Treuils (Gaillard)	Salle CO2 & FM200 (Gaillard)	1	AA283192	Oct/2017	2017/10/01	Sep/2027	
CO2	Salle Treuils (Gaillard)	Cloison du Gaillard	Salle CO2 & FM200 (Gaillard) (2)		3043520Y	Aug/2016		Jul/2026	
					3043518Y				
CO2	Cale	Cloison du Gaillard (Bâbord)	Salle CO2 & FM200 (Gaillard) (13)	2	355422	Oct/2008		Sep/2020	
				2	355677	Oct/2008		Sep/2020	
				2	355630	Oct/2008		Sep/2020	
					5740148	Sep/2012		Aug/2022	
				2	355476	Oct/2008		Sep/2020	
				2	355461	Oct/2008		Sep/2020	
				2	355417	Sep/2008		Sep/2020	
				2	355617	Oct/2008		Sep/2020	
				2	355628	Oct/2008		Sep/2020	
				2	355688	Oct/2008		Sep/2020	
				2	355504	Oct/2008		Sep/2020	
				2	355691	Sep/2008		Sep/2020	
				2	355694	Sep/2008		Sep/2020	
				CO2	Propulseur d'Étrave	Cloison ext. du Gaillard	Salle CO2 & FM200 (Gaillard)		304516
CO2	Comp Génératrices Urg	Ext. Comp. Gen Urg	Pont emb. Comp. Compresseur		3043517Y	Aug/2016		Jul/2026	
FM200	Magasin Central	Extérieur du Magasin	Salle de Manutention (2)	1	AA279414	Jun/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	AA283182				
FM200	Appareil Gouverner	Salle de Manutention	Salle de Manutention (2)	1	AA283188	Jun/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	AA283179				
FM200	Comp Treuils	Pal Sup, Salle Génératrices (AV)	Pal Sup, Salle Génératrices (AV)		AA254069	Aug/2016		Jul/2026	
FM200	Salle Transformateurs	Pal Sup, Salle Génératrices (Arr)	Pal Sup, Salle CO2 & FM200	1	AA277971	Mar/2006	2017/10/01	Sep/2027	
FM200	Comp Cycloconvertisseur	Pal Inf, Salle Propulsion (Av)	Pal Sup, Salle CO2 & FM200		AA211733	Oct/2018		Aug/2028	
FM200	Salle Épurateurs	Ext. Salle Épurateurs	Pal Sup, Salle CO2 & FM200	1	AA280794	Apr/2006	2017/10/01	Sep/2027	
Pyrochem	Hotte de Cuisine	Cuisine	Cuisine		TC 4BWM15	Oct/2014		Aug/2024	
Manuel d'Information Générale		SYSTÈMES D'EXTINCTION FIXE		Dernières modifications 19/10/2017					
TYPE	LOCAL PROTÉGÉ	EMPL. DÉCLENCHEUR	EMPL. CYLINDRES	Lot #	NUM. SÉRIE	Dernier Test Hydro Indiv. FAIT (punché)	Date test Hydro LOT applicable		
CO2	Salle Génératrices	Pal Sup, Ext. Salle des Transfo	Pal Sup, Salle CO2 & FM200 (31)	1	3450411Y	Jul/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3450416Y	Jul/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3450413Y	Jul/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3450430Y	Jul/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3450421Y	Jul/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3450442Y	Jul/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3386902Y	May/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3450432Y	Jul/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3450444Y	Oct/2017	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3450419Y	Jul/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3450433Y	Jul/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3386925Y	May/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3450438Y	Oct/2017	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3386924Y	May/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3450439Y	Jul/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3386917Y	May/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3450412Y	Oct/2017	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3386905Y	May/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3450425Y	Oct/2017	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3450427Y	Jul/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3386899Y	May/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3386901Y	May/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3386903Y	May/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3386918Y	Jan/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3450423Y	Jul/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3386908Y	May/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3386909Y	May/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3386920Y	May/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3450420Y	Jul/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3450434Y	Jul/2006	2017/10/01	Sep/2027	
				1	3450415Y	Jul/2006	2017/10/01	Sep/2027	
Manuel d'Information Générale		SYSTÈMES D'EXTINCTION FIXE		Dernières modifications 19/10/2017					

TYPE	LOCAL PROTÉGÉ	EMPL. DÉCLENCHEUR	EMPL. CYLINDRES	Lot #	NUM. SÉRIE	Dernier Test Hydro <b>Indiv.</b> FAIT (punché)	Date test Hydro <b>LOT</b> applicable	
FM200	Salle Propulsion	Pal Sup, Salle Reservoir Eau Chaudes	Salle de Manutention (7)	1	AA283174	Jun/2006	2017/10/01	Sep/2027
				1	AA283189			
				1	AA283177			
				1	AA283187			
				1	AA283190			
				1	AA283197			
				1	AA283191			
FM200	Comp Eaux Usées	Pal Inf, Salle Propulsion (Arrière)	Salle de Manutention (3)	1	AA283758	Jun/2006	2017/10/01	Sep/2027
				1	AA283764			
				1	AA283770			
CO2	Carburant Hélico	Salle Manutention	Appareil à Gouverner	1	3450414Y	Oct/2017	2017/10/01	Sep/2027
CO2	Génératrice 1	Local	Local	1	3386926Y	Oct/2017	2017/10/01	Sep/2027
CO2	Génératrice 2	Local	Local	1	3386935Y	Oct/2017	2017/10/01	Sep/2027
CO2	Génératrice 3	Local	Local (2)	1	U832663	Oct/2017	2017/10/01	Sep/2027
				1	U832687			
CO2	Moteur de Propulsion 1	Local	Local	1	3386927Y	2017/10-01	2017/10/01	Sep/2027
CO2	Moteur de Propulsion 2	Local	Local	1	3278822Y	Oct/2017	2017/10/01	Sep/2027

\* Les boyaux souples des systèmes d'extinction fixe doivent subir un test hydrostatique aux 5 ans.

Dernier test CO2 : Oct/2015

Dernier test FM200 : Oct/2017

Système d'extinction fixe à mousse				
Note: la durée de vie utile de la mousse est d'environ 10 ans.				
Endroit protégé	Type de mousse	Emplacement de réservoirs	Emplacement des controles	Date du remplissage
Hangar d'hélicoptère	Aer-O-Lite 3% et Purple K	Twin Fire Combat, hangar	Local	15/09/2016
la timonerie	Aero-O-Lite 3%	Minute Man, hangar	Local et Comp. Vent.	17/12/2014
Mousse de réserve	Aer-O-Lite 3%	réservoir 850L)	A chaque station (4)	15/09/2016
		14x contenants de 22.7L (5 gls)	Local du compresseur	