

## Entretien et test hydrostatique des extincteurs 2019

### 1. Extincteurs portatifs CO2 (14)

Type	Emplacement	Dernier Test Hydrostatique	Expiration Entretien	Type Entretien à faire
15 lbs	#15 Garage Hélico Intérieur	2014-10-03	2019-10-03	Test hydrostatique 5 ans et maintenance
5 lbs	#4 Timonerie, Centre Bd	2014-10-03	2019-10-03	Test hydrostatique 5 ans et maintenance
10 lbs	#53A Palier Sup, Salle de contrôle, Ext Arr.	2014-10-03	2019-10-03	Test hydrostatique 5 ans et maintenance
15 lbs	#10 Pont emb, Salle Radio	2014-10-03	2019-10-03	Test hydrostatique 5 ans et maintenance
15 lbs	#9 Pont emb, Salle équip. Électro	2014-10-03	2019-10-03	Test hydrostatique 5 ans et maintenance
35 lbs	#34 Salle de Manutention	2014-10-03	2019-10-03	Test hydrostatique 5 ans et maintenance
15 lbs	#38 Palier Sup, Salle de contrôle	2014-10-03	2019-10-03	Test hydrostatique 5 ans et maintenance
10 lbs	#40 Palier Sup, Salle de contrôle	2014-10-03	2019-10-03	Test hydrostatique 5 ans et maintenance
15 lbs	#47 Palier Inf, Cloison gén/cyclo	2014-10-03	2019-10-03	Test hydrostatique 5 ans et maintenance
15 lbs	#49 Palier Inf, Salle moteur propulsion	2014-10-03	2019-10-03	Test hydrostatique 5 ans et maintenance
15 lbs	#52 Palier Sup, Salle des treuils, Atelier	2014-10-03	2019-10-03	Test hydrostatique 5 ans et maintenance
15 lbs	#53 Palier Sup, Atelier des Mécaniciens	2014-10-03	2019-10-03	Test hydrostatique 5 ans et maintenance
10 lbs	#53B Palier Sup, Salle de contrôle, Ext Arr.	2014-10-03	2019-10-03	Test hydrostatique 5 ans et maintenance
15 lbs	#S53 Palier Sup, Atelier des Mécaniciens	2014-10-03	2019-10-03	Test hydrostatique 5 ans et maintenance

## 2. Extincteurs portatifs ABC (6)

Type	Emplacement	Dernier Entretien	Expiration Entretien	Type Entretien à faire
20 lbs	#5 Timonerie escalier central	2013-09-01	2019-09-01	Maintenance 6 ans
20 lbs	#14 Garage Hélico Intérieur	2013-09-01	2019-09-01	Test Hydrostatique 12 ans
20 lbs	#16 Station Pompage Hélico	2013-09-01	2019-09-01	Test Hydrostatique 12 ans
20 lbs	#R8 casier contrôle de la grue	2013-09-01	2019-09-01	Test Hydrostatique 12 ans
10 lbs	#R6 casier contrôle grue	2013-09-01	2019-09-01	Maintenance 6 ans
10 lbs	#R7 casier contrôle grue	2013-09-01	2019-09-01	Maintenance 6 ans
5 lbs	Embarcation rapide 733-2	2014-01-01	2020-01-01	Maintenance 6 ans
5 lbs	Barge (dans console)	2014-01-01	2020-01-01	Maintenance 6 ans
10 lbs	Barge	2014-01-01	2020-01-01	Maintenance 6 ans
2.5 lbs	Embarcation rapide 472	2014-10-01	2020-01-01	Test Hydrostatique 12 ans

## 3. Extincteurs AFFF (2)

Type	Emplacement	Dernier Test Hydrostatique	Expiration Entretien	Type Entretien à faire
9.5 litres	R10 AFFF, armoire de sécurité	2014-10-01	2019-10-01	Test Hydrostatique 5 ans
6 litres	R11 AFFF, armoire de sécurité	2014-10-01	2019-10-01	Test Hydrostatique 5 ans

## 4. Inspection annuelle de tous les extincteurs sont également due le 2019-09-01 et doivent être faites par une firme extérieure.

### Total à faire

CO2 = 4 extincteurs  
 ABC = 46 extincteurs  
 AFFF = 2 extincteurs  
 K = 1 extincteur