



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

PWGSC/TPSGC Acquisitions Bid
Receiving/Réception des Soumissions
126 Prince William Street/
126, rue Prince William
Suite 14B
Saint John
New Brunswick
E2L 2B6
Bid Fax: (506) 636-4376

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada-Bid
Receiving / Réception des soumissions
126 Prince William Street/
126, rue Prince William
Suite 14B
Saint John
New Bruns
E2L 2B6

Title - Sujet Wharf Revitalization - Robichaud	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC015-200168/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client EC015-200168	Date 2019-06-03
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-101-4444	
File No. - N° de dossier PWB-9-42007 (101)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-06-12	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lomax (PWB), Sandra	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb101
Telephone No. - N° de téléphone (506) 639-8503 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification de l'invitation numéro 4 est soumise et comprend la modification numéro 4 suivante.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas

Question et Réponse

- Q1. Sur les dessins M3 et M5, il y a tuyau de bétons de 1050mm et sur le dessin M8 la dimension est de 900mm. Svp clarifier
- R1. Voir section 33 05 13 – 2.1.1
- Q2. Le dessin sur la page M5 n'est pas un Tuyau à collet.
- A2. Oui il devra être un tuyau à collet
- Q3. Je ne trouve pas le devis du tuyau de béton.
- R3. Voir section 33 05 13 – 2.1.1
- Q4. Sur le dessin électrique nous voyons une lumière de navigation. Quels sont les détails de ces travaux?
- R4. Ces travaux ne sont pas dans ce contrat.
- Q5. Sur le dessin électrique nous voyons un nouveau système de carburant. Ou sont les dessins.
- R5. Ces travaux ne sont pas dans ce contrat.
- Q6. Est-ce que la section C 1 et 2 sur le dessin M2 sont correct?
- R6. Voir les dessins SK 1 et SK 2 ci inclus.
- Q7. Dans la liste d'item il y a 18,200 tonnes de Remblais R5 /10-60kg Roches a Noyau. Quel est le pourcentage de chacun?
- R7. Le pourcentage estimer de l'item 2.15 de Remblais R5 /10-60kg Roches a Noyau:
- Le Remblais R5 est 58% pour 10,556 tonnes
Le 10-60kg Roches a noyau est 42% pour 7,644 tonnes