



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SUBMISSION À :

Unité de réception des soumissions de l'Agence
Parcs Canada 4e Avenue Est, bureau 720
Calgary, AB T2G 4X3
Bid Fax: (866) 246-6893

**REVISION 006 TO INVITATION
TO TENDER**

**RÉVISION 006 À APPEL
D'OFFRES**

The referenced document is hereby revised;
unless otherwise indicated, all other terms and
conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'offre
demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés 220 - 4
4e Avenue Est, bureau 720
Calgary, AB T2G 4X3

Title - Sujet : Réfection du pont du terrain de camping de Lake Louise – Parc national du Canada Banff	
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P420-19-0027/A	Date : 5 juin 2019
Amendment No. - N° de modification : 006	
Client Reference No. - N° de référence du client : 1489	
GETS Reference No. N° de référence de SEAG : PW-19-00874218	

Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 14h00 On - le : 6 juin 2019	Time Zone - Fuseau horaire HAR
--	--

F.O.B. - F.A.B. :
Plant - Usine : **Destination :** **Other - Autre :**

Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Jen Maheu

Telephone No. - N° de telephone : (587) 432-8458	Fax No. -N° de télécopieur : (866) 246-6893	Email Address – Courriel : jennifer.maheu@canada.ca
--	---	---

Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction :
Parc national Banff

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Address - Adresse :	
Telephone No. - N° de telephone :	Fax No. - N° de télécopieur :
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Signature :	Date :

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0027/A

Amd. No. - N° de la modif. :
006

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
1489

Title – Titre :
Réfection du pont du terrain de camping de Lake Louise – Parc national du Canada
Banff

Modification 006

La présente modification vise à diffuser des questions et réponses.

A. Questions et réponses

Q13 Réparations du béton sur profondeur partielle et en profondeur : Les spécifications de l'appel d'offres décrivent les réparations du revêtement de l'acier d'armature revêtu d'époxy - il serait atypique de recouvrir de nouveau l'acier d'armature revêtu d'époxy **et** d'installer des anodes galvaniques. L'intention est-elle d'accomplir ces deux tâches?

A13 La barre revêtue d'époxy n'est mentionnée dans la spécification que dans le cas peu probable où une barre revêtue d'époxy serait trouvée pendant les travaux.

Q14 Remplacement de joint : Veuillez confirmer le type de béton qui sera utilisé (soit un béton de catégorie C-XL de Parcs Canada ou un béton de catégorie HPC du ministère des Transports de l'Alberta, le plus probable).

A14 Le béton pour le remplacement des joints doit être du béton HPC du ministère des Transports de l'Alberta.

Tous les autres termes et conditions resteront inchangés.