



**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SUBMISSION À :**  
Parks Canada Agency Bid Receiving Unit  
220 - 4 Avenue S.E., Suite 720  
Calgary, AB T2G 4X3  
Bid Fax: (866) 246-6893

**REVISION 006 TO INVITATION  
TO TENDER**

**RÉVISION 006 À APPEL  
D'OFFRES**

The referenced document is hereby revised;  
unless otherwise indicated, all other terms and  
conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf  
indication contraire, les modalités de l'offre  
demeurent les mêmes.

**Issuing Office - Bureau de distribution :**  
Parks Canada Agency  
National Contracting Services  
220 - 4 Avenue S.E., Suite 720  
Calgary, AB T2G 4X3

<b>Title - Sujet :</b> Lake Louise Campground Bridge Rehabilitation – Banff National Park	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation :</b> 5P420-19-0027/A	<b>Date :</b> June 5, 2019
<b>Amendment No. - N° de modification :</b> 006	
<b>Client Reference No. - N° de référence du client :</b> 1489	
<b>GETS Reference No.   N° de reference de SEAG :</b> PW-19-00874218	

<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin :</b> <b>At - à :</b> 2:00 PM <b>On - le :</b> June 6, 2019	<b>Time Zone - Fuseau horaire</b> MDT
---	--

<b>F.O.B. - F.A.B. :</b> <b>Plant - Usine :</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination :</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other - Autre :</b> <input type="checkbox"/>		
<b>Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à :</b> Jen Maheu		
<b>Telephone No. - N° de telephone :</b> (587) 432-8458	<b>Fax No. -N° de télécopieur :</b> (866) 246-6893	<b>Email Address – Courriel :</b> <a href="mailto:jennifer.maheu@canada.ca">jennifer.maheu@canada.ca</a>
<b>Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction :</b> Banff National Park		

**TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE**

<b>Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :</b>	
<b>Address - Adresse :</b>	
<b>Telephone No. - N° de telephone :</b>	<b>Fax No. - N° de télécopieur :</b>
<b>Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur</b>	
<b>Signature :</b>	<b>Date :</b>

**Solicitation No. - N° de l'invitation :**  
5P420-19-0027/A

**Amd. No. - N° de la modif. :**  
006

**Contracting Authority - Autorité contractante :**  
Jen Maheu

**Client Ref. No. - N° de réf. du client :**  
1489

**Title – Titre :**  
Lake Louise Campground Bridge Rehabilitation – Banff National Park

---

## **Amendment 006**

This amendment is being raised to distribute questions and answers.

### **A. Questions and Answers**

**Q13** Partial-depth and full-depth concrete repairs: The Tender Specifications describe epoxy-coated reinforcing steel coating repairs—it would be atypical to recoat epoxy-coated reinforcing steel and install galvanic anodes. Is the intent to perform both of these tasks?

**A13** The epoxy-coated bar is only mentioned in the spec in the unlikely event that epoxy-coated bar is encountered.

**Q14** Joint replacement: Please confirm what type of concrete is to be used (either *Parks Canada* Class C-XL or *Alberta Transportation* Class HPC most likely).

**A14** Joint replacement concrete is to be Alberta Transportation HPC.

**ALL OTHER TERMS & CONDITIONS REMAIN UNCHANGED**