



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scotia
B3J 1T3
Bid Fax: (902) 496-5016

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scot
B3J 1T3

Title - Sujet Shielded Enclosure	
Solicitation No. - N° de l'invitation W355B-195380/B	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W355B-19-5380	Date 2019-06-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$HAL-104-5884	
File No. - N° de dossier HAL-8-80098 (104)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-07-02	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Nowakowski, Leanne	Buyer Id - Id de l'acheteur hal104
Telephone No. - N° de téléphone (902) 403-7112 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification 001 vise à répondre aux questions des soumissionnaires reçues jusqu'à présent.

Questions et réponses :

Numéro de la question	Section(s) pertinentes	Question	Réponse
1	Annexe A-7g	Peut-on utiliser des guides d'ondes à fibre optique pour passer des câbles à fibres optiques dans l'enceinte blindée?	Oui.
2	Annexe A-7g	Combien de brins de fibre sont requis pour chaque câble à fibre optique?	Inconnu jusqu'à l'installation de l'équipement fourni par le fournisseur
3	Annexe A-7g	Pour les 12 connecteurs coaxiaux, quel est le type de connecteur? (p. ex. : SMA, type N, BNC, etc.)	Le type BNC est souhaitable.
4	Annexe A-7g	Relativement au « câble d'alimentation 230 V, 20 A triphasé », peut-on utiliser des filtres d'alimentation? Une prise appropriée serait située sur l'intérieur du blindage. Par exemple, une prise 15-20R?	Des filtres d'alimentation peuvent être utilisés avec un raccordement dans une boîte de jonction dans le blindage pour un futur raccordement de l'équipement.
5	Annexe A-7g	Relativement au « câble d'alimentation 230 V, 15 A monophasé », peut-on utiliser des filtres d'alimentation? Une prise appropriée serait située sur l'intérieur du blindage. Par exemple, une prise 6-15R?	Des filtres d'alimentation peuvent être utilisés avec un raccordement dans une boîte de jonction dans le blindage pour un futur raccordement de l'équipement.
6	Annexe A-7g	Pourriez-vous fournir plus de détails sur le type de connecteurs multicontacts (25 broches). Est-ce qu'il y a un protocole de communication spécifique?	Inconnu jusqu'à l'installation de l'équipement fourni par le fournisseur
7	Annexe A-7e	Quelles sont les dimensions requises pour les événements?	2 pi x 2 pi

8	Annexe A-7h/8f	Au point 7h, « deux câbles de communications CAT 6 » sont mentionnés. Au point 8f, chaque coffret de branchement doit pouvoir recevoir deux prises voix/données. Les deux câbles de communications CAT 6 doivent-ils être divisés entre les quatre coffrets de branchement, ou est-ce que plus de câbles de communications sont requis? Ou est-ce que les coffrets de branchement doivent pouvoir recevoir les deux prises voix/données, mais un seul coffret sera branché?	Seuls 2 câbles de communications CAT 6 sont requis.
9	Annexe A-9	L'alimentation électrique mentionnée est une alimentation triphasée de 480 V. Je présume qu'il s'agit d'une alimentation 277/480 V. De quelle façon des prises électriques typiques seront-elles fournies (15 A, 120 V)?	C'est exact, il s'agit d'une alimentation 277/480 V. Un transformateur abaisseur / panneau de distribution sera fourni dans le cadre d'un aménagement distinct.
10	Annexe A	Est-ce qu'il y a des exigences spécifiques pour l'éclairage?	L'éclairage sera fourni dans le cadre d'un aménagement distinct.
11	Annexe A	Avec une seule porte, si elle est ouverte, l'intégrité de l'enceinte blindée est compromise. Est-ce qu'un vestibule à deux portes est requis?	Non, une seule porte.
12	Annexe A	La spécification à l'annexe A n'est pas exacte. Il est exigé dans le document que l'enceinte blindée mesure 16 pi x 22 pi x 9 pi et soit conforme à la norme FCC partie 15, mais pour respecter cette norme, l'enceinte devra mesurer au moins 25 pi x 17 pi x 19 pi (longueur x largeur x hauteur) et comprendre un matériau insonorisant. La spécification ne peut pas être respectée tel qu'il est écrit. Veuillez clarifier cette exigence.	Il n'est pas nécessaire que l'enceinte soit plus grande que les dimensions spécifiées. Aucun matériau insonorisant n'est requis.