



## RETURN BIDS TO:

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7<sup>e</sup> étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

## SOLICITATION AMENDMENT

## MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

### Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

### Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7<sup>e</sup> étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

<b>Title - Sujet</b> Const-rénovation aéroport Sept-îles	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EF997-200147/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.075196.001	<b>Date</b> 2019-06-25
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$MTC-115-15355	
<b>File No. - N° de dossier</b> MTC-9-42024 (115)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-07-05</b>	
<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Carignan, Félix-A.	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> mtc115
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (514) 210-7937 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

**CONSTRUCTION-RENOVATION AIRPORT GARAGE SERVICE**  
Sept-Îles, Québec

**AMENDMENT 003**

**THE INVITATION TO TENDER IS MODIFIED AS MENTIONED BELOW:**

Questions / Answers

Q1-We must install a SIGA-HRS detector and request that Chubb Edward program the detector. Must we have the alarm system inspected after the work?

**A1-Only the new detector installed should be inspected. A verification report is required.**

Q2- Rigid conduit is requested at Note #6. All the buildings have 1 inch EMT conduits. May we do the work with EMT conduits?

**A2- No, provide rigid conduit for the new installation.**

**SECTION SPECS :**

**DELETE** : Section 01 32 16.19, article 1.4.1.1 , we indicate February 28th 2019.

**REPLACED BY** : Section 01 32 16 19, article 1.4.1.1 ...as rapidly as possible after official contract award ».

\*\*\*\*\*

**ALL OTHER CLAUSES AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.**