



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

Title - Sujet Const-rénovation aéroport Sept-îles	
Solicitation No. - N° de l'invitation EF997-200147/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client R.075196.001	Date 2019-06-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-115-15355	
File No. - N° de dossier MTC-9-42024 (115)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-07-05	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Carignan, Félix-A.	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc115
Telephone No. - N° de téléphone (514) 210-7937 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

SERVICE DE CONSTRUCTION-RÉNOVATION GARAGE AÉROPORT Sept-Îles, Québec

MODIFICATION 003

LE DOCUMENT D'APPEL D'OFFRE EST MODIFIÉ TEL QUE DÉCRIT CI-DESSOUS :

Q1 - Nous devons poser un détecteur SIGA-HRS et demander à Chubb Edward de programmer le détecteur. Devons-nous faire inspecter le système d'alarme après les travaux ?

R1-Seulement le nouveau détecteur installé doit être inspecté. Un rapport de vérification est exigé au devis.

Q2 – À la Note #6, vous demander du conduit rigide. Il y a du conduit 1 pouce EMT dans tous les bâtiments. Pouvons-nous faire le travail en conduit EMT?

R2- Non, prévoir du conduit rigide pour la nouvelle installation.

SECTION DEVIS :

RETIRER : Section 01 32 16.19, article 1.4.1.1 , on indique le 28 février 2019.

REMPLACER PAR : Section 01 32 16.19, article 1.4.1.1 ,le plus rapidement possible suite à l'octroi officiel »

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMENTRENT LES MÊMES.