



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

PWGSC/TPSGC Acquisitions Bid
Receiving/Réception des Soumissions
126 Prince William Street/
126, rue Prince William
Suite 14B
Saint John
New Brunswick
E2L 2B6
Bid Fax: (506) 636-4376

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada-Bid
Receiving / Réception des soumissions
126 Prince William Street/
126, rue Prince William
Suite 14B
Saint John
New Bruns
E2L 2B6

Title - Sujet Campsite Construction-Wolfe Lake NB	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC015-200436/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EC015-200436	Date 2019-07-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-013-4449	
File No. - N° de dossier PWB-9-42012 (013)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-07-04	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Johnston, Edward PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb013
Telephone No. - N° de téléphone (506) 343-6382 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This Solicitation Amendment No. two (2) is raised to include the following Addendum No. two (2).

The following Addendum to the tender is effective immediately. This addendum shall form part of the contract documents.

All other terms and conditions remain the same.

QUESTIONS AND ANSWERS

Q2. The attached spec page indicates well drilling and septic field as part of the work sequence. Is this part of this contract? There's no details for the septic tank and septic field nor any details about drilling a new well. Can you clarify?

A2. Septic system and well requirements are in the specifications

Q3. CBCL report mentioned in the attached PDF. Could you please provide a copy?

A3. CBCL report attached.

DRAWINGS

1. E01

Minimum Conductor Table, ADD:

MINIMUM CONDUCTOR SIZING TABLE FOR 120V, 30A, BRANCH CIRCUITS			
Branch Circuit Length of Run	Phase Wire Size	Neutral Wire Size	Bond Wire Size
101m – 128.6m	#2AWG	#2AWG	#6AWG