



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 LaurierSt./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

This document contains a security requirement.

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Infrastructure Maintenance and Solution Services
Division (FK)

L'Esplanade Laurier,

East Tower 4th Floor

L'Esplanade Laurier,

Tour est 4e étage

140 O'Connor, Street

Ottawa

Ontario

K1A 0R5

Title - Sujet Fire Alarm Systems	
Solicitation No. - N° de l'invitation EJ196-190631/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 20190631	Date 2019-07-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FK-280-77184	
File No. - N° de dossier fk280.EJ196-190631	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-07-09	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Grogan, Lynn	Buyer Id - Id de l'acheteur fk280
Telephone No. - N° de téléphone (613) 296-2961 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Canadian Nuclear Safety Commission 280 Slater Street and 1601 Telestat Court Ottawa, Ontario K1A 0S5	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EJ196-190631/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
fk280

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20190631

File No. - N° du dossier
fk280.EJ196-190631

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Solicitation Amendment 001 is raised to answer Bidder's questions:

Question 1:

Part 1.4.8.2 of Annex A states that any disruptive testing (bell/horn testing) must be done on weekend building access hours. However, in Part 1.4.8.3 of Annex A, it states that testing required by the Statement of Work must only take place on the 3rd Thursday of each month starting at 8:00am?

Answer 1:

All testing is to be done on the 3rd Thursday of each month starting at 0800h unless otherwise discussed with the contractor and the client.

Because this is a Pre-action system there is no disruptive testing to be done (the system is local to the Server room).

Question 2:

The concern was with the incumbent Fire Company for the building, will they need to be used for the bypasses for the tests or will our own Fire Techs be able to do so?

Answer 2:

No, All Bypasses will be carried out by the Contractor that is awarded the contract.

All other terms and conditions remain the same.