



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Cabot Place, Phase II, 2nd Floor
Box 4600
St. John's, NF
A1C 5T2
Bid Fax: (709) 772-4603

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
PWGSC / TPSGC - Nfld. Region
Cabot Place, Phase II, 2nd Floor
Box 4600
St. John's, NF
A1C 5T2

Title - Sujet Parcs Cnd-Poutres & Colonnes bois	
Solicitation No. - N° de l'invitation 5P114-190102/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 5P114-190102	Date 2019-07-09
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SOLZ-010-7297	
File No. - N° de dossier OLZ-9-42030 (010)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-07-12	
Time Zone Fuseau horaire Newfoundland Daylight Saving Time NDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Connolly, Carolyn	Buyer Id - Id de l'acheteur olz010
Telephone No. - N° de téléphone (709) 690-3778 ()	FAX No. - N° de FAX (709) 772-4603
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Parks Canada 3 D.O.T. Drive Rocky Harbour, NL A0K 4N0	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
5P114-190102/A

N° de la modif - Amd. No.
003

Id de l'acheteur - Buyer ID
olz010

N° de réf. du client - Client Ref. No.
5P114-190102

File No. - N° du dossier
OLZ-9-42030

N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 1 – MODIFICATION 003..... 2

1.1 MODIFICATION 003.....2

N° de l'invitation - Sollicitation No.
5P114-190102/A

N° de la modif - Amd. No.
003

Id de l'acheteur - Buyer ID
olz010

N° de réf. du client - Client Ref. No.
5P114-190102

File No. - N° du dossier
OLZ-9-42030

N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

PARTIE 1 – MODIFICATION 003

1.1 Modification 003

La modification de l'invitation 003 est pour répondre aux questions suivantes (au format Question (Q) et Réponse (R)):

Q : S'il vous plaît spécifier quoi dans votre DDP doit être des pièces de bois EPS, comme tout ce que vous avez énuméré est une exigence de poutres laminées-collées dont les normes ne peuvent pas être respectées avec EPS no 1 et no 2 et tombe donc dans la catégorie CSA 0122 pour Douglas vert-Mélèze. Pouvez-vous expliquer?

R : Dessin SF1.4 contient les notes pour le bois et le laminée-collée.

"All timber members to be SPF No.1/No.2 pressure treated in accordance with CSA 080.
Structural glued-laminated timber to CSA 0122-06 Douglas Fir-Larch
Roof Beams: Stress Grade 20f-EX
Other Beams/Columns: 20f-E"

Q : Pourrions-nous offrir le laminé-collé basé sur les largeurs standard de CSA? 175x760, 175x418 et 80x380.

R : Tous les supports pour le laminées-collées as été conçus pour une largeur de 175mm.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES