



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Cabot Place, Phase II, 2nd Floor
Box 4600
St. John's, NF
A1C 5T2
Bid Fax: (709) 772-4603

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
PWGSC / TPSGC - Nfld. Region
Cabot Place, Phase II, 2nd Floor
Box 4600
St. John's, NF
A1C 5T2

Title - Sujet Parks Cnd - Glulam Beams & Columns	
Solicitation No. - N° de l'invitation 5P114-190102/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 5P114-190102	Date 2019-07-09
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SOLZ-010-7297	
File No. - N° de dossier OLZ-9-42030 (010)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-07-12	
Time Zone Fuseau horaire Newfoundland Daylight Saving Time NDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Connolly, Carolyn	Buyer Id - Id de l'acheteur olz010
Telephone No. - N° de téléphone (709) 690-3778 ()	FAX No. - N° de FAX (709) 772-4603
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Parks Canada 3 D.O.T. Drive Rocky Harbour, NL A0K 4N0	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
5P114-190102/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer ID - Id de l'acheteur
olz010

Client Ref. No. - N° de réf. du client
5P114-190102

File No. - N° du dossier
OLZ-9-42030

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

TABLE OF CONTENTS

PART 1 – SOLICITATION AMENDMENT 003 2

1.1 AMENDMENT 003.....2

Solicitation No. - N° de l'invitation
5P114-190102/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer ID - Id de l'acheteur
olz010

Client Ref. No. - N° de réf. du client
5P114-190102

File No. - N° du dossier
OLZ-9-42030

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

PART 1 – SOLICITATION AMENDMENT 003

1.1 Amendment 003

Solicitation Amendment 003 is raised to answer the following questions (in Question (Q) and Answer (A) format):

Q: Please specify what in your RFQ is to be SPF timber members, as everything you listed is a glulam beam requirement which standards cannot be met with # 1 and #2 SPF and therefore falls under the category of CSA 0122 for Douglas Fir category. Can you expand?

A: Drawing SF1.4 contains the notes for the timber and glulam.

All timber members to be SPF No.1/No.2 pressure treated in accordance with CSA 080.
Structural glued-laminated timber to CSA 0122-06 Douglas Fir-Larch
Roof Beams: Stress Grade 20f-EX
Other Beams/Columns: 20f-E

Q: Could we offer glulam based on CSA standard widths? 175x760, 175x418, and 80x380.

A: All brackets are designed for 175mm glulam width.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED