



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

L'Agence Parcs Canada
1869 rue Upper Water,
Pièce AH 201
Halifax (Nouvelle- Écosse)
B3J 1S9

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address
 Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

L'Agence Parcs Canada
1869 rue Upper Water,
Pièce AH 201
Halifax (Nouvelle- Écosse)
B3J 1S9

Title-Sujet Projet de rénovation du blockhaus, Lieu historique national du Fort-George		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P201-19-0053/A		Amendment No./N° de modification de l'invitation 001
Client Ref. No. - No. de réf du client. 1504		Date: 10 juillet 2019
GETS Reference No. - No de reference de SEAG PW-19-00880033		
Solicitation Closes:		
at - à 14h 00	on - le 16 juillet 2019	Time Zone - Fuseau horaire ADT - HAA
F.O.B. - F.A.B.		
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Jaime Creaser, Jaime.Creaser@canada.ca		
Telephone No. - No de téléphone (902) 426-7513		Fax No. - No de FAX: (902) 426-1775
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction:		
See Herein - Voir aux présentes		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)
À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Vendor/Firm Name - Nom du fournisseur/de l'entrepreneur	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de téléphone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

MODIFICATION 001

Cette modification vise à modifier le tableau des prix unitaires, les plans et répondez aux questions à l'offre à commande 5P201-19-0053/A :

1. MODIFICATION DU TABLEAU DES PRIX UNITAIRES

Article 1 référence au devis 07 46 23 Revêtement en bois

SUPPRIMER :

1384 m²

REPLACER AVEC :

1028 m²

2. MODIFICATION AUX PLANS

Plans E4, E5 et E6

INSÉRER:

1. To protect against external surges, install an LED Surge Protector for each LED Driver shown on the drawings. There is a total of 26 LED Drivers.
2. The Driver shall be a Hatch Model No. LSP4-UNV LED Surge Protector.
3. Install the surge protectors as per Sketch SK-E1

(voir dossier DSP 001 5P201-19-0053)

3. QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1. Ce projet doit-il être terminé d'ici le 15 octobre 2019?

R1. En raison des conditions actuelles et des exigences opérationnelles, il n'y a pas de temps à perdre pour ce contrat. Il peut être possible de prolonger le contrat avec une justification acceptable approuvée par l'Agence Parcs Canada.

Q2. Quels matériaux l'Agence Parcs Canada fournira-t-elle?

R2. Parcs Canada fournira une certaine quantité de revêtement en cèdre, comme l'indiquent les devis et les spécifications. Ce revêtement devra être apprêté et peinturé.

Les fenêtres du blockhaus 1 ont été fournies par l'Agence Parcs Canada et sont actuellement installées sur le bâtiment. Malheureusement, elles ont été installées de façon incorrectes, et c'est pourquoi les travaux consistent notamment à les retirer et à les réinstaller, ainsi qu'à installer un panneau de bois à l'endroit où un présentoir est placé devant une fenêtre non fonctionnelle.

Q3. Dans le formulaire des prix, les chiffres concernant le revêtement n'ont pas été modifiés de façon à indiquer que l'APC fournira du revêtement pour le blockhaus 1. L'Agence Parcs Canada peut-elle modifier ces chiffres?

R3. Oui. Un nouveau formulaire des prix avec la quantité modifiée sera envoyé.

Q4. Nous demandons que la section des qualifications soit évaluée en fonction de l'expérience dans le domaine patrimoine et que toutes les entreprises aient réalisé des projets patrimoniaux similaires au cours des cinq dernières années, et certification non obligatoire.

R4. Reference:

- 1) Expérience de l'équipe de construction – Tableau 3
- 2) Section 06 01 61, Wood Repairs, 1.5 Quality Assurance.

Solicitation No. - N° de l'invitation
5P201-19-0053/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer - l'acheteur
Jaime Creaser

Client Ref. No. - N° de réf. du client
1504

File Name - Nom du dossier
Projet de rénovation du blockhaus, Lieu historique national du Fort-George

Veillez noter dans le tableau 3 mentionné ci-dessus qu'au lieu du Sceau rouge, il y a une disposition selon laquelle les soumissionnaires peuvent satisfaire à l'exigence en fournissant la preuve que l'effectif identifié a une combinaison acceptable d'études, formation et expérience.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.
