



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des soumissions Travaux  
publics et Services gouvernementaux Canada  
800 Burrard Street, Room 219  
800, rue Burrard, pièce 219  
Vancouver  
British Columbia  
V6Z 0B9  
Bid Fax: (604) 775-9381

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Public Works and Government Services Canada - Pacific  
Region  
800 Burrard Street, Room 219  
800, rue Burrard, pièce 219  
Vancouver  
British C  
V6Z 0B9

<b>Title - Sujet</b> Cape Lazo Communications Tower	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> F1705-190069/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> F1705-190069	<b>Date</b> 2019-07-25
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWY-036-8621	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWY-9-42039 (036)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-08-06</b>	<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Pacific Daylight Saving Time PDT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Martin (PWY), Delia	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwy036
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (778) 707-2139 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (604) 775-6633
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> DFO - Cape Lazo, BC	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

**Les documents français seront disponibles sur demande.**

This Amendment #001 is raised answer bidder questions.

**Q1:** The CCG Cape Lazo tower is required to be painted according to specification 13 36 13 1.8.10 as well as drawing WM-110-1009. Specification 13 36 13 3.3 provides the requirements for the 'Light Sweep Blast' of the galvanizing in preparation of the paint application. However there is no specification provided for the actual paint required. Typically CCG has specific paint requirements for their towers. Please advise.

**A1:** Paint requirements are listed in the Canadian Aviation Regulations (CARs) 2019-1 Standard 621 – Obstruction Marking and lighting. The standard states that "colours of paint markings should conform with the United States Federal Standard FED-STD-595, namely:

1. (a) Orange no. 12197; and
2. (b) White no. 17875

**Q2:** Please confirm site work is to be completed during business hours only (i.e. no weekends).

**A2:** Work is to be completed during the hours of 08:00 to 16:00 Monday to Friday. Work outside these hours may be permitted on a limited basis as noted in Section 01 14 00, Item 1.4.2.

**Q3:** Can proponents receive an extension of one week?

**A3:** No extension will be permitted.

**All other terms and conditions remain unchanged.**