



## RETURN BIDS TO:

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -  
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

FAX pour soumissions: (418) 648-2209

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

### Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

### Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC/PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

<b>Title - Sujet</b> Uninterruptible Power Supply	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> F7048-190007/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> F7048-190007	<b>Date</b> 2019-07-30
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$QCN-037-17730	
<b>File No. - N° de dossier</b> QCN-9-42065 (037)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-09-09</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Heure Avancée de l'Est HAE
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> Specified Herein - Précisé dans les présentes <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Roy, Alain	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> qcn037
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (418) 649-2845 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (418) 648-2209
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

**Amendment 001 to our Solicitation to answer questions from the industry.**

**Enquiries – Bid solicitation – Clause #2.3**

To ensure consistency and quality of information provided to bidders, significant enquiries received and the replies to such enquiries will be provided simultaneously to bidders to which the bid solicitation has been sent, without revealing the sources of enquiries.

Here is the questions we have received:

-----  
**Question #1**

On Page 16 of 18 in Special note 2 it states that this solicitation is to replace an existing device at the end of its life cycle. Does the site have input and output circuit breakers within the existing UPS system, or are they in a panel on the wall near the existing system?

**Answer #1**

There is an AC input disconnect switch outside the UPS enclosure. Also inside the UPS there are an input breaker of 150A and an output breaker of 150A.

**Question #2**

Can you please let us know if the 600 V power input is 600 Wye or 600 Delta? For example, alternating current electric power distribution systems can be classified as a Wye connected system, where a neutral is present; or a Delta connected system, which typically does not have a neutral.

**Answer #2**

The AC input is 600 Volts Delta, no neutral.

**Question #3**

Please let us know if the following cabinet dimensions are acceptable for you: 70"x33"x77".

**Answer #3**

No, this cabinet is too wide and too high.

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.**