



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

FAX pour soumissions: (418) 648-2209

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC/PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Ondulateur alimentation sans coupur	
Solicitation No. - N° de l'invitation F7048-190007/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client F7048-190007	Date 2019-08-08
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCN-037-17730	
File No. - N° de dossier QCN-9-42065 (037)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-09-09	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Roy, Alain	Buyer Id - Id de l'acheteur qcn037
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2845 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
F7048-190007/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
F7048-190007

N° de la modif - Amd. No.
005
File No. - N° du dossier
QCN-9-42065

Id de l'acheteur - Buyer ID
qcn037
N° CCC / CCC No. / N° VME - FMS

Modification 005 à notre invitation, afin de répondre aux questions de l'industrie.

Demande de renseignements – en période de soumission – Clause #2.3

Afin d'assurer l'uniformité et la qualité de l'information fournie aux soumissionnaires, les demandes de renseignements importantes reçues, ainsi que les réponses à ces demandes, seront fournies simultanément à tous les soumissionnaires qui auront reçu la demande de soumissions, sans que le nom de l'auteur des demandes de renseignements soit mentionné.

Voici les questions que nous avons reçues:

Question #17

Est-ce que ces dimensions sont acceptables : H76,5 x L73,5 x P33,5 pouces ?

Réponse #17

Non.

Question #18

Nous savons que vous demandez un système de 30 KVA. Cependant, pouvons-nous répondre à cette exigence et la dépasser, et proposer un système de 40 KVA, à condition que nous fournissions également une autonomie de la batterie égale ou supérieure à 30 minutes à 27 kW ?

Réponse #18

Nous ne pouvons pas accepter cette unité, car l'entrée électrique n'est pas conçue pour cela.

Question #19

Les normes de référence de notre UPS sont les normes européennes (IEC EN 62040-1, 62040-2 et 62040-3). Quelles sont les normes de référence des unités requises?

Réponse #19

Nos standards de référence sont:

Certifications de sécurité: IEC 62040-1-1 ou plus récent comme IEC 62040-1, UL 1778

Conformité CEM: EN 50091-2 Classe A ou IEC EN 62040-2

***** TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES. *****