



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -  
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

FAX pour soumissions: (418) 648-2209

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

TPSGC/PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

<b>Title - Sujet</b> Uninterruptible Power Supply	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> F7048-190007/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 005
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> F7048-190007	<b>Date</b> 2019-08-08
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$QCN-037-17730	
<b>File No. - N° de dossier</b> QCN-9-42065 (037)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-09-09</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Heure Avancée de l'Est HAE
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> Specified Herein - Précisé dans les présentes <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Roy, Alain	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> qcn037
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (418) 649-2845 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (418) 648-2209
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

---

**Amendment 005 to our Solicitation to answer questions from the industry.**

**Enquiries – Bid solicitation – Clause #2.3**

To ensure consistency and quality of information provided to bidders, significant enquiries received and the replies to such enquiries will be provided simultaneously to bidders to which the bid solicitation has been sent, without revealing the sources of enquiries.

Here is the questions we have received:

---

**Question #17**

Are these dimensions acceptable: H76.5 x L73.5 x P33.5 inches ?

**Answer #17**

No.

---

**Question #18**

We know that you are requesting a 30 KVA system, however, can we meet and exceed this requirement and propose a 40KVA system, as long as we also provide a battery runtime to be "equal to or greater than" 30 minutes at 27KW ?

**Answer #18**

We can't accept that unit because the electrical input is not designed for that.

---

**Question #19**

The standards of reference for our UPS, are the European ones (IEC EN 62040-1, 62040-2 and 62040-3). Which are the standards of reference of the required units ?

**Answer #19**

Our standards of reference are:

Safety certifications: IEC 62040-1-1 or newer as IEC 62040-1, UL 1778

EMC compliance: EN 50091-2 Class A or IEC EN 62040-2

---

**\*\*\* ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME. \*\*\***