

1  
M-4  
20ème ÉTAGE – PLOMBERIE ET PROTECTION D'INCENDIE  
1:100


- NOTES DE DESSIN**
- ① FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVELLE ÉVIER DE CUISINE AVEC CHAUFFE-EAU MONTÉ DANS L'ESPACE DE PLAFOND, SERVICES ET TOUS LES ACCESSOIRES. LES SERVICES D'EAU DOMESTIQUE ET SANITAIRES DOIVENT SE CONJECTER A LA TUYAUTERIE VERTICALE PRINCIPALE DU BÂTIMENT SITUÉS DANS LES TOILETTES DES FEMMES.
  - ② FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU TUYAU D'INCENDIE DE 30M. FOURNIR NOUVEAU SUPPORTS AU BESOIN. LE CABINET DOIT RESTER. LES COMPOSANTES DOIVENT ÊTRE DU MÊME TYPE QUE LES AUTRES CABINETS DU BÂTIMENT. FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU EXTINCTEUR CHIMIQUE POLYVALENTS DE 10LBS DANS LE CABINET.
  - ③ ENLEVER L'ÉVIER DE CUISINE EXISTANT AINSI QUE LE CHAUFFE EAU INSTANTANÉE. CAPUCHONNER LA TUYAUTERIE DE DRAIN SANITAIRES DANS L'ESPACE DE PLAFOND DU 19ÈME ÉTAGE.

Canada



R.J. McKee  
ENGINEERING LTD.  
1785 Woodward Drive  
Ottawa, ON K2C 0P9  
CANADA  
MK #18018  
Tel: (613) 723-9585  
Fax: (613) 723-9584  
www.mckeeottawa.ca

Ce dessin appartient à la personne chargée de la conception, qui se réserve tous les droits d'auteur par rapport à son utilisation. Il est interdit de reproduire le présent dessin sans le consentement préalable de la personne chargée de la conception et/ou de l'affirmative, les reproductions devront porter son nom. Ne pas utiliser le présent dessin à des fins de construction tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas signé par la personne chargée de sa conception. L'Entrepreneur se doit de vérifier les dimensions et les données annotées ici-même et ce, compte tenu des conditions sur le chantier; en outre il se doit de rapporter toute contradiction à la personne chargée de la conception. Ne pas se servir du présent dessin pour procéder des mesures à l'achèvement.



Le nord du projet

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et conditions sur place et faire part à l'Ingénieur de toute contradiction.

D4	Émis pour Addenda M001	2019-05-31
D3	Document de soumission	2019-01-10
D2	Doc. à 95%, à soumettre à l'examen du client	2018-03-09
D1	Doc. à 65%, à soumettre à l'examen du client	2018-02-14

révisions	description	date
A	détail no. n° du détail	A
B	location drawing no. sur dessin n°	B
C	drawing no. dessin n°	C

project project

**Locaux temporaires et de  
type générique de la  
Tour de l'ouest de l'EL**

300 ouest, avenue Laurier, Ottawa (On)

drawing dessin

**MÉCANIQUE:  
20ème ÉTAGE - PLOMBERIE ET  
PROTECTION D'INCENDIE**

Echelle : Selon les annotations

Designed By	K.J.	Conçu par
Date	2018-02-09	(aaaa/mm/jj)
Drawn By	K.J.	Dessiné par
Date	2018-02-09	(aaaa/mm/jj)
Reviewed By	S.C.	Examiné par
Date	2018-02-09	(aaaa/mm/jj)
Approved By	S.C.	Approuvé par
Date	2018-02-09	(aaaa/mm/jj)
Tender		Soumission
	Brent Cheff	Administrateur de projets
Project Manager		N° du projet
Project no.	R.088901.013	
Drawing no.	M-4	N° du dessin

