


1
M-3 19ème ÉTAGE – PLOMBERIE ET PROTECTION D'INCENDIE
1:100

- NOTES DE DESSIN**
- ① FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU ÉVIER DE CUISINE AVEC SERVICES ET ACCESSOIRES. ÉTENDRE LES SERVICES D'EAU FROIDE ET CHAUDE DOMESTIQUE POUR REJOINDRE LE NOUVEAU EMPLACEMENT DE L'ÉVIER. SE CONNECTER À LA TUYAUTERIE VERTICALE SANITAIRE PRINCIPALE DU BÂTIMENT SITUÉE DANS LES TOILETTES DES FEMMES.
 - ② FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU TUYAU D'INCENDIE DE 30M. FOURNIR NOUVEAU SUPPORTS AU BESOIN. LE CABINET DOIT RESTER. LES COMPOSANTES DOIVENT ÊTRE DU MÊME TYPE QUE LES AUTRES CABINETS DU BÂTIMENT. FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU EXTINCTEUR CHIMIQUE POLYVALENTS DE 10LBS DANS LE CABINET.
 - ③ ENLEVER LA TOILETTE, LAVABO, DRAIN ET DOUCHE EXISTANTE. CAPUCHONNER LES TUYAUX DE DRAINAGE SANITAIRE DANS L'ESPACE DE PLAFOND AU 18ÈME.
 - ④ ENLEVER L'ÉVIER DE CUISINE EXISTANTS. CAPUCHONNER LA TUYAUTERIE DE DRAIN SANITAIRE DANS L'ESPACE DE PLAFOND AU 18ÈME.
 - ⑤ L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR ET INSTALLER DEUX NOUVELLES UNITÉS À INDUCTION AU PÉRIMÈTRE, FABRIQUÉ SUR MESURE, POUR ÉGALER LE SYSTÈME EXISTANT, AVEC SERPENTINS, VANNES MOTORISÉES, VANNES D'ÉQUILIBRAGE, VANNES D'ISOLEMENT, TUYAUTERIES ET ACCESSOIRES. SE RÉFÉRER AUX DESSINS DE CVC.

Canada

MCKEE
ENGINEERING
R.J. McKEE
ENGINEERING LTD.
1785 Woodward Drive
Ottawa, ON K2C 0P9
CANADA
MK #18018
Tel: (613) 723-9585
Fax: (613) 723-9584
www.mckeeottawa.ca

Ce dessin appartient à la personne chargée de la conception, qui se réserve tous les droits d'auteur par rapport à son utilisation. Il est interdit de reproduire le présent dessin sans le consentement préalable de la personne chargée de sa conception et/ou de l'affirmative, les reproductions devront porter son nom. Ne pas utiliser le présent dessin à des fins de construction tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas signé par la personne chargée de sa conception. L'Entrepreneur se devra de vérifier les dimensions et les données annotées ici-même et ce, compte tenu des conditions sur le chantier; en outre il se devra de rapporter toute contradiction à la personne chargée de la conception. Ne pas se servir du présent dessin pour procéder des mesures à l'achèvement.



Le nord du projet

L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et conditions sur place et faire part à l'Ingénieur de toute contradiction.

D4	Émis pour Addenda M001	2019-05-31
D3	Document de soumission	2019-01-10
D2	Doc. à 95%, à soumettre à l'examen du client	2018-03-09
D1	Doc. à 65%, à soumettre à l'examen du client	2018-02-14

révisions	description	date
-----------	-------------	------

A	A
C	B
	C

project project

Locaux temporaires et de type générique de la Tour de l'ouest de l'EL

300 ouest, avenue Laurier, Ottawa (On)

drawing dessin

MÉCANIQUE:
19ème ÉTAGE - PLOMBERIE ET PROTECTION D'INCENDIE

Échelle : Selon les annotations

Designed By K.J. Conçu par

Date 2018-02-09 (aaaa/mm/jj)

Drawn By K.J. Dessiné par

Date 2018-02-09 (aaaa/mm/jj)

Reviewed By S.C. Examiné par

Date 2018-02-09 (aaaa/mm/jj)

Approved By S.C. Approuvé par

Date 2018-02-09 (aaaa/mm/jj)

Tender Soumission

Brent Cheff

Project Manager Administrateur de projets

Project no. N° du projet

R.088901.013

Drawing no. N° du dessin

M-3

