



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Electrical & Electronics Products Division
L'Esplanade Laurier
East Tower, 4th floor,
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Équip. de prot. contre les chutes	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP168-193425/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client 20193425	Date 2019-08-09
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-336-77437	
File No. - N° de dossier hn336.EP168-193425	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-08-21	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Bisson, Phillipe	Buyer Id - Id de l'acheteur hn336
Telephone No. - N° de téléphone (613) 295-8641 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP168-193425/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
EP168-193425

Amd. No. - N° de la modif.
004
File No. - N° du dossier
hn336.EP168-193425

Buyer ID - Id de l'acheteur
hn336
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

LA MODIFICATION À LA DEMANDE DE SOUMISSIONS 004 EST SOULEVÉ POUR RÉPONDRE À LA QUESTION SUIVANTE :

Question 1 :

« Est-ce qu'il y a du pouvoir disponible au lève-poutrelle? Si oui, 120, 240 ou 575? »

Réponse 1 :

« Oui. Il y a huit prises de courant de 600 V sur le tablier du barrage. Ils sont normalement destinés à alimenter le lève-poutrelles, mais peuvent être utilisés par l'entrepreneur s'il le désire. Si 600V ne convient pas, l'entrepreneur devra apporter son propre générateur. »

**** TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS ****