



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada**
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British Columbia
V6Z 0B9
Bid Fax: (604) 775-9381

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada - Pacific
Region
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British C
V6Z 0B9

Title - Sujet Les documents français seront dispo	
Solicitation No. - N° de l'invitation F1700-195552/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client F1700-195552	Date 2019-08-12
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-031-8623	
File No. - N° de dossier PWY-9-42034 (031)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-08-20	
Time Zone Fuseau horaire Pacific Daylight Saving Time PDT	
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Leung, Janie	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy031
Telephone No. - N° de téléphone (778) 919-3273 ()	FAX No. - N° de FAX (604) 775-6633
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: DFO - Hartley Bay, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
F1700-195552A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
XXXXX

Client Ref. No. - N° de réf. du client
XXXXX

File No. - N° du dossier
XXXXXXXXXXXXX

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
XXXXXXXXXXXXX

Les documents français seront disponibles sur demande.

Amendment 003

This amendment issued to publish Addendum #2.

Addendum #2 dated 2019-0-09 attached

All other terms and conditions remain unchanged.

*The following changes in the Tender Documents are effective IMMEDIATELY.
This addendum will form part of the Contract Documents*

Amend/revise the Standard Contract Documents as follows:

Contractor Questions

Question:

I am reaching out to you to see if there is any gas equipment being installed in the new Hartley Bay Search & Rescue Station? (ie. high efficient boilers, DHW, and other gas equipment)

Response:

No gas equipment. Refer to mechanical drawings.

Question:

Is CWB W59 division 2 certification in steel acceptable.

Response:

Welding in accordance with CWB W59 division 2 certification is acceptable.

Question:

Section 09 65 lists the flooring as Rubber ASTM F1860. Drawing A2.03 lists flooring as Sheet Vinyl.

Response:

Flooring to be Rubber as per specification.

ARCHITECTURAL

Refer to architectural Drawings:

1. Drawing 2.03 - Schedule of finishes.

Delete: 8. Johnsonite Vinyl Floor-420 stone harbor.

Add: 8. Rubber floor per specification.

SPECIFICATION

SECTION 05 12 23

Delete

3.2 .1 ~~Welding: in accordance with CSA W59.~~

Add

3.2 .1 Welding: in accordance with CSB W59.

End of Addendum