



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des soumissions Travaux  
publics et Services gouvernementaux Canada**  
800 Burrard Street, Room 219  
800, rue Burrard, pièce 219  
Vancouver  
British Columbia  
V6Z 0B9  
Bid Fax: (604) 775-9381

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Public Works and Government Services Canada - Pacific  
Region  
800 Burrard Street, Room 219  
800, rue Burrard, pièce 219  
Vancouver  
British C  
V6Z 0B9

<b>Title - Sujet</b> CCG Modular Building Construction	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> F1700-195552/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> F1700-195552	<b>Date</b> 2019-08-12
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWY-031-8623	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWY-9-42034 (031)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-08-20</b>	
<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Pacific Daylight Saving Time PDT	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b>	
<b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Leung, Janie	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwy031
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (778) 919-3273 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (604) 775-6633
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> DFO - Hartley Bay, BC	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
F1700-195552A

Amd. No. - N° de la modif.  
001

Buyer ID - Id de l'acheteur  
XXXXX

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
XXXXX

File No. - N° du dossier  
XXXXXXXXXXXXX

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME  
XXXXXXXXXXXXX

---

**Amendment 003**

This amendment issued to publish Addendum #2.

Addendum #2 dated 2019-0-09 attached

All other terms and conditions remain unchanged.

*The following changes in the Tender Documents are effective IMMEDIATELY.  
This addendum will form part of the Contract Documents*

**Amend/revise the Standard Contract Documents as follows:**

**Contractor Questions**

**Question:**

I am reaching out to you to see if there is any gas equipment being installed in the new Hartley Bay Search & Rescue Station? (ie. high efficient boilers, DHW, and other gas equipment)

**Response:**

No gas equipment. Refer to mechanical drawings.

**Question:**

Is CWB W59 division 2 certification in steel acceptable.

**Response:**

Welding in accordance with CWB W59 division 2 certification is acceptable.

**Question:**

Section 09 65 lists the flooring as Rubber ASTM F1860. Drawing A2.03 lists flooring as Sheet Vinyl.

**Response:**

Flooring to be Rubber as per specification.

**ARCHITECTURAL**

Refer to architectural Drawings:

**1. Drawing 2.03 - Schedule of finishes.**

Delete: 8. Johnsonite Vinyl Floor-420 stone harbor.

Add: 8. Rubber floor per specification.

**SPECIFICATION**

**SECTION 05 12 23**

Delete

3.2 .1 ~~Welding: in accordance with CSA W59.~~

Add

3.2 .1 Welding: in accordance with CSB W59.

**End of Addendum**