

Date : Le 13 août 2019

Projet: Station de pompage, Pumping station
Wapizagonke-Sud

Dossier: 15-47

À qui de droit,

Le présent addenda a pour but de corriger, modifier et/ou ajouter aux cahiers des charges, plans et devis, les informations qui suivent.

Ce document fait partie intégrante des documents de la soumission et tout manquement à s'y conformer entraînera le rejet de la soumission.

To whom it May concern,

The purpose of this addendum is to correct, modify and / or add to the specifications, plans and specifications the following information.

This document is an integral part of the bid documents and any failure to comply with the document will result in the bid being rejected.

Architecture -2

Corriger les PLANS et DEVIS comme suit :
Correct PLANS and SPECIFICATIONS as follows:

PLANS et DEVIS :

Bâtiment A :

- Finition des panneaux muraux intérieurs en gypse AQUA-TOUGH, CGC FIBREROCK:
 - Enduire les panneaux pleine surface avec le composé à joints recommandé selon l'option A de la fiche technique du produit du manufacturier.
 - Peinturer les panneaux en place avec 1 couche d'apprêt et 2 couches de finition.
- *Finish of AQUA-TOUGH, CGC FIBREROCK gypsum wallboard:*
 - Coat full-face panels with the recommended joint compound according to option A of the manufacturer's product data sheet.
 - Paint the panels in place with 1 coat of primer and 2 topcoats.

Cet addenda contient : 1 page

This addendum contains : 1 page

Christian Jacques, Architecte