



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

L'Agence Parcs Canada
1869 rue Upper Water,
Pièce AH 201
Halifax (Nouvelle- Écosse)
B3J 1S9

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address
 Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

L'Agence Parcs Canada
1869 rue Upper Water,
Pièce AH 201
Halifax (Nouvelle- Écosse)
B3J 1S9

Title-Sujet Réfection des déversoirs Mill, 3 et 4, Lieu historique national du Canal-de-Lachine		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P201-19-0051/A		Amendment No.:/N° de modification de l'invitation 005
Client Ref. No. - No. de réf du client. 1452		Date: 22 août 2019
GETS Reference No. - No de reference de SEAG PW-19-00881753		
Solicitation Closes:		
at - à 14h 00	on - le 28 août 2019	Time Zone - Fuseau horaire ADT - HAA
F.O.B. - F.A.B.		
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à :		
Jaime Creaser, Jaime.Creaser@canada.ca		
Telephone No. - No de téléphone		Fax No. - No de FAX:
(902) 426-7513		(902) 426-1775
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction:		
See Herein - Voir aux présentes		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)
À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Vendor/Firm Name - Nom du fournisseur/de l'entrepreneur	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de téléphone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

MODIFICATION 005

Cette modification vise à répondre aux questions à l'offre à commande 5P201-19-0051/A :

1. QUESTIONS ET RÉPONSES

Q5 : Ma demande est pour l'actionneur portative des vannes Guillotine. Mon fournisseur m'a dit que l'on ne peut pas installer un actionneur portatif vu qu'il y a déjà un actionneur électrique. Veuillez m'éclairer à ce sujet.

R5 : L'actionneur portatif (outil électrique similaire à une perceuse) doit être installé sur l'arbre du volant du servomoteur en cas de besoin. Le volant manuel du servomoteur doit donc être amovible pour permettre de connecter l'outil. Ce type d'outil est disponible chez des fournisseurs.

Q6 : Aux déversoirs 3 et 4 (plan A4 et B3), il est spécifié 2 nouvelles poutrelles (voir note 2). Schématiquement, le symbole ressemble aux pièces de bois sous le déversoir.

L'information de la note 2 en référence indique de se référer au devis section 11 90 00. Selon, 11 90 00 art 1.9.1.2.1 les poutrelles sont de construction mécano soudée en acier. À aucun autre endroit (plan, devis, bordereau, paiement) ne donne d'autre information.

- Quel est le matériel des poutrelles? Bois ou acier?
- Quel sont les dimensions ? Confirmez
- Si en bois confirmez le type de bois et le type de préservation
- Si en acier confirmez les dimensions des pièces, les spécifications de l'acier, les sections à utiliser, le traitement des surfaces
- Détail et type d'attache pour le levage?

R6 : Tel que décrit au devis dans la section 11 90 00 article 1.9, les poutrelles sont de conception mécano-soudée (acier). De plus, tel que décrit dans l'article 1.5, la conception des poutrelles est de la responsabilité de l'Entrepreneur. L'Entrepreneur doit fournir les dessins de conception détaillés et les calculs pour vérification par l'Agence Parcs Canada. Toutes les dimensions nécessaires à la conception des nouvelles poutrelles sont indiquées dans les plans A1 à A5 et B1 à B4. Les matériaux et peinture sont indiqués dans le devis technique section 11 90 00, Partie 4.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.
