



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jaspe
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6
Bid Fax: (780) 497-3510

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)
Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

Title - Sujet Liquid Nitrogen	
Solicitation No. - N° de l'invitation 23295-190825/A	Date 2019-08-27
Client Reference No. - N° de référence du client 23295-190825	Amendment No. - N° modif. 001
File No. - N° de dossier EDM-8-41277 (014)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$EDM-014-11655	
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale 2019-07-23	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-09-13	
Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lau, Chris	Buyer Id - Id de l'acheteur edm014
Telephone No. - N° de téléphone (780) 566-2195 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Delivery Required - Livraison exigée	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required	Yes - Oui	No - Non
Accusé de réception requis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

N° de l'invitation - Sollicitation No.
23295-190825/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
23295-190825

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
EDM-8-41277

Id de l'acheteur - Buyer ID
edm014
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

La soumission originale est modifiée par les présentes :

LA DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES SOUMISSION EST REVISÉ À:

02:00 pm le **2019-09-13**

Cette modification a été soulevé pour répondre aux questions suivantes:

Question 1 : De quelle façon le camion transportant l'azote liquide peut-il accéder au site?

Réponse 1 : Une route principale permet d'accéder au bâtiment. Le camion ne peut accéder au site du réservoir qu'en reculant. Pour partir, il peut avancer et sortir du même point d'entrée.

Question 2 : Cette exigence suppose-t-elle le remplacement des deux évaporateurs qui sont actuellement sur le site?

Réponse 2 : Non. L'offre à commandes n'exige qu'un seul évaporateur.

Question 3 : Le fournisseur doit-il remplacer les pièces des valves?

Réponse 3 : Non. Les pièces pour les valves sont actuellement sur le site.

Question 4 : Un diffuseur devra-t-il être fourni dans le cadre de l'offre à commandes?

Réponse 4 : Non. Le diffuseur actuel sera toujours en place à la disposition des fournisseurs.

Question 5 : À quelle fréquence le remplissage pour l'approvisionnement en azote liquide est-il nécessaire?

Réponse 5 : Le remplissage devrait avoir lieu en moyenne toutes les 6 semaines.

Question 6 : À quelle fréquence le système doit-il fonctionner quotidiennement?

Réponse 6 : Cela varie selon le niveau d'activité.

Question 7 : Un régulateur de basse pression est-il déjà installé?

Réponse 7 : Il existe déjà un panneau de gaz indiquant la pression du réservoir installée dans l'enceinte. Aucun appareil supplémentaire n'est nécessaire.

Question 8 : Comment les livraisons seront-elles mises à l'horaire?

Réponse 8 : Lorsque des livraisons sont nécessaires, RNCan appellera le fournisseur directement avec un préavis de 2 à 3 jours en règle générale. Les livraisons ne seront pas mises à l'horaire à l'avance et n'auront lieu que pendant les heures d'ouverture.

N° de l'invitation - Sollicitation No.
23295-190825/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
23295-190825

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
EDM-8-41277

Id de l'acheteur - Buyer ID
edm014
N° CCC / CCC No. / N° VME - FMS

Question 9 : Comment l'échéancier fonctionnera-t-il pour prendre en compte le changement du réservoir actuel installé sur la propriété?

Réponse 9 : Si un changement de réservoir est nécessaire, il devra être coordonné avec Air Liquide Canada. Du temps sera accordé en vue de faciliter cette tâche. Il y a un délai estimé à 3 mois avant la mise en œuvre de l'offre de commandes.

Question 10 : Si un remplacement du réservoir est nécessaire pendant la durée de l'offre à commandes, un système auxiliaire serait-il nécessaire?

Réponse 10 : Oui. Si un réservoir de remplacement est nécessaire, un système auxiliaire à basse pression doit être en place pendant toute la durée du changement.

Tout les autres modalités et conditions restent les mêmes.