



Parks Canada  
Parcs Canada



**RETURN BIDS TO:  
RETOURNER LES SUBMISSION À :**

Parks Canada Agency Bid Receiving Unit  
National Contracting Services  
220 - 4 Avenue S.E., suite 720  
Calgary, AB T2G 4X3

**REVISION 003 TO A  
INVITATION TO TENDER**

**RÉVISION 003 À UNE  
INVITATION À SOUMISSIONNER  
DEMANDE D'OFFRES À  
COMMANDES**

The referenced document is hereby revised;  
unless otherwise indicated, all other terms and  
conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf  
indication contraire, les modalités de l'offre  
demeurent les mêmes.

**Issuing Office - Bureau de distribution :**

Parks Canada Agency  
National Contracting Services  
220 - 4 Avenue S.E., suite 720  
Calgary, AB T2G 4X3

**Title - Sujet :**

Jasper Heritage Train Station Exterior Drainage Recapitalization –  
Jasper National Park

**Solicitation No. - N° de l'invitation :**  
5P420-19-0227/A

**Date :**  
September 9, 2019

**Amendment No. - N° de modification :**  
003

**Client Reference No. - N° de référence du client :**  
709.09

**GETS Reference No. | N° de référence de SEAG :**  
PW-19-00886823

**Solicitation Closes - L'invitation  
prend fin :**  
**At - à :** 2:00 PM  
**On - le :** **September 17, 2019**

**Time Zone - Fuseau  
horaire**  
MDT - HAR

**F.O.B. - F.A.B. :**

**Plant - Usine :** ☐ **Destination :** ☒ **Other - Autre :** ☐

**Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements  
à :** Rebecca Chen

**Telephone No. -  
N° de telephone :**  
(587) 439-3529

**Fax No. -N° de  
télécopieur :**  
(866) 246-6893

**Email Address – Courriel :**  
[rebecca.chen2@canada.ca](mailto:rebecca.chen2@canada.ca)

**Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des  
biens, services, et construction :**  
Jasper National Park  
See Herein – Voir ici

**TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE  
SOUMISSIONNAIRE**

**Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :**

**Address - Adresse :**

**Telephone No. - N° de telephone :**

**Fax No. - N° de télécopieur :**

**Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm  
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de  
l'entrepreneur**

**Signature :**

**Date :**

Solicitation No. - N° de l'invitation  
5P420-19-0227/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
709.09

Amd. No. - N° de la modif.  
003

File Name - Nom du dossier  
Jasper Heritage Train Station Exterior Drainage Recapitalization – Jasper  
National Park

Buyer - l'acheteur  
Rebecca Chen

---

### **Amendment 003**

This amendment is being raised to extend the solicitation closing date and to distribute question and answer.

#### **A. Bid Closing Date**

The closing date for tender 5P420-19-0227/A is extended from September 10, 2019 to **September 17, 2019 at 2:00PM Mountain Daylight Time (MDT)**.

#### **B. Questions & Answers**

- Q7.** Can you please provide clarification for the weeping tile in the Jasper Train Station tender? Are the branches through the cored hole in the retaining wall 150mm or 100mm? Our weeping tile tee's are 150mmx100 snap lock tees. With 80m of weeping tile in the Schedule of Qty., does that infer 40 cored holes in the wall? "CORED WEEP HOLES @ 2000mm O.C. (Approx)"
- A7.** The Weeping Tile Pipe to be installed behind the Retaining Wall as shown on Section A/S100 on Drawing S-101 and referenced in Bid Form Schedule "C" Item 6, shall be revised to 100 mm HDPE Weeping Tile Pipe complete with standard 100mm x 100mm x 100mm HDPE Weeping Tile Tees. The holes to be drilled at 2,000 mm spacing through the Retaining Wall along the complete length of retaining wall and weeping tile, shall be 50 mm diameter. The connection between the Tee and the cored hole shall be a custom assembly to be designed and specified by the Contractor in the form of a standard Shop Drawing Submittal as per the Specifications Section 01 33 00, with all costs included in the price bid per lineal meter, as per Section 01 27 00 1.2.50.

**ALL OTHER TERMS & CONDITIONS REMAIN UNCHANGED**