



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

Title - Sujet Remplacement clôture à Scheffervill	
Solicitation No. - N° de l'invitation EF997-200848/B	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client R.096391.001	Date 2019-09-11
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-560-15453	
File No. - N° de dossier MTC-9-42107 (560)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-09-18	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ghali, Camille	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc560
Telephone No. - N° de téléphone (514) 607-2190 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EF997-200848/B

Client Ref. No. - N° de réf. du client

R.0096391.001

Amd. No. - N° de la modif.

002

File No. - N° du dossier

MTC-9-42107

Buyer ID - Id de l'acheteur

mtc560

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Travaux pour le remplacement partiel de la clôture à l'aéroport de Schefferville

MODIFICATION No.2

Cette modification a pour but, de répondre à certaines questions reçues pendant l'affichage de l'appel d'offres , voir Addenda #1

- Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés -

Le présent addenda fait partie intégrante des plans et devis et doit être reconnu partie intégrante des documents d'appel d'offres contractuels.

Veuillez prendre note des modifications suivantes :

1. Devis section 32 31 26 01 Réparation de clôtures

1.1 Remplacer la liste de matériaux requis pour les travaux de réparation de clôture par la suivante :

Item No.	Quantité	Description
1	50 un.	Fourniture de poteau en 'T' genre lourd galvanisé pour clôture maille carré, longueur de 12', poids minimum de 1.55lbs/pied comportant un ourlet de renforcement formé à la suite d'un formage à froid par une presse à rouleau. (see http://www.northyorkiron.com/a_prod_t_bar.php)
2	10 un.	Fourniture de poteau de renfort; tuyau diam.88.9mm (3-1/2") x 12'-6" long, paroi de 0.226" galv.
3	10 un.	Fourniture de poteau de ligne; tuyau diam.63mm (2-1/2") x 12'-6" long. Schedule 40 paroi de 0.203" galv.
4	10 un.	Fourniture de traverse supérieure; tuyau diam.43mm (1-1/2") x 10'-6" long. Schedule 40 paroi de 0.145" galv.
5	20 un.	Fourniture de bavolet (support de barbelé) pour poteau diam.88.9mm (3-1/2").
6	20 un.	Fourniture de bavolet (support de barbelé) pour poteau intermédiaire diam.63mm (2-3/8").
7	75 un.	Fourniture de bavolets (support de barbelé) pour poteau en 'T'. Les bavolets pointent vers l'extérieur de l'enceinte aéroportuaire.
8	5 un.	Fourniture de grillage type gibier cal.12.5, fil vertical au 6", en rouleau de 100m de longueur, hauteur du grillage 75".
9	50 un.	Fourniture d'attache de fixation pour grillage à maille carré sur poteau en 'T' en paquet de 600 en acier galvanisé.
10	10 un.	Fourniture d'attache d'acier galvanisé de fixation pour grillage à maille de chaîne en paquet de 100.

11	1 un.	Fourniture de fil barbelé; 2 brins, 12.5ga class III, en rouleau de 400m de long.
12	50 m.	Fil de bas simple galvanisé 5mm de diam.
13	5 un.	Lien pour fil du bas, en paquet de 100.
14	10 un.	Manchon pour tuyau de diam. 2"x10'-6" long Schedule 40 paroi de 0.154" galv.
15	20 un.	Bride de traverse 88.9mm (3-1/2") de diam.
16	20 un.	Bride de traverse 63mm (2-3/8") de diam.

Partie 2 PRODUITS

2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIEL

- .1 Matériaux d'emprunt
 - .1 Matériaux d'emprunt; matériaux granulaires approuvé par le représentant ministériel.
- .2 Clôtures en fil métallique
 - .1 Clôture de ferme, selon la norme CSA G42, modèle standard.
 - .2 Fil barbelé de 2.5mm de diamètre en acier revêtu de zinc ou d'aluminium conforme à la norme CAN/CGSB-138.2.
 - .3 Poteau de renfort ou d'angle; tuyau diam.88.9mm (3-1/2") x 12'-6" long, Schedule 40, paroi de 0.226" galv.
 - .4 Poteau de ligne; tuyau diam.63mm (2-1/2") x 12'-6" long. Schedule 40 paroi de 0.203" galv.

