



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Réfection du quai de Percé	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3731-190020/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 722797002	Date 2019-09-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-032-17752	
File No. - N° de dossier QCM-9-42095 (032)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-10-15	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Girard, Isabelle	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm032
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2847 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AMENDMENT 002

TITLE : RECONSTRUCTION OF PERCÉ'S WHARF, PERCÉ, GASPÉSIE, QUEBEC

Included in the present amendment:

1. Question and answer 2
-

QUESTION AND ANSWER 2:

Question 2 : In the electrical specifications, Appendix B, The Crane section, is asked: "The winch control must be equipped with a built-in and usable security limit switch device." We have a hard time understanding what is required. Could you elaborate?

Answer 2 : The device is a safety limit switch. It works so that the engine cannot continue to entangle the cable when the hook is at the end of its run and therefore to avoid that the force exerted damages the equipment itself.

***** ALL OTHER CLAUSES AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED *****