



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
→ TPSGC
10th Floor, 4900 Yonge Street /
10e étage, 4900 rue Yonge
Toronto
Ontario
M2N 6A6

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
10th Floor, 4900 Yonge Street
Toronto
Ontario
M2N 6A6

Title - Sujet Hogs Back Fixed Bridge & Dam Rehab	
Solicitation No. - N° de l'invitation EQ754-201218/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client R.079166.008	Date 2019-09-20
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWL-012-2487	
File No. - N° de dossier PWL-9-42042 (012)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-10-03	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Caporusso, Mary	Buyer Id - Id de l'acheteur pwl012
Telephone No. - N° de téléphone (416) 318-8637 ()	FAX No. - N° de FAX (416) 952-1257
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: PWGSC/TPSGC 4900 Yonge St Toronto ON M2N 6A6	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EQ754-201218/A

Amd. No. - N° de la modif.
006

Buyer ID - Id de l'acheteur
PWL012

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.079166.029

File No. - N° du dossier
PWL-9-42042

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Solicitation Amendment No. 006 is issued to provide the following;

1. Clarifications, questions and answers.

Solicitation No. - N° de l'invitation
EQ754-201218/A

Amd. No. - N° de la modif.
006

Buyer ID - Id de l'acheteur
PWL012

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.079166.029

File No. - N° du dossier
PWL-9-42042

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Q1. Sheet 204, Section H shows a concrete sidewalk South East approach. What is the thickness?

Response: The multi-use pathway outside of the bridge structure at south side is made of 50mm thick HL-3 asphalt over Granular A base as shown on Drawing 306. The thickness of Granular A can be determined from the Elevation G on drawing 204 which is variable.

Q2. Temporary pedestrian bridge. Section 01 51 00 states that the temporary pedestrian bridge is to be 2m wide. Is this the deck width or structure width? These temporary bridges are modular and come in widths of 1.89m deck width and a structure with of 3.17m.

Response: Clear deck width of 1.89m for the temporary footbridge is acceptable.

Q4. Appendix 5 – Qualifications form 5A Scheduler, does the scheduler have to be a different person than the Project Manager?

Response: The Project Manager can also be the scheduler; however, he or she must have the relevant scheduling experience as outlined in Appendix 5 and specifications. The resume of the Project Manager must outline the scheduling experience and Appendix 5 forms 5A and 5B must be filled using the information of the project manager.