



## RETURN BIDS TO:

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -  
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

FAX pour soumissions: (418) 648-2209

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

### Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

### Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC/PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

<b>Title - Sujet</b> High Temperature Vacuum Furnace	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> 31206-208816/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 005
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 31206-208816	<b>Date</b> 2019-10-03
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$QCN-037-17736	
<b>File No. - N° de dossier</b> QCN-9-42088 (037)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-10-11</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Heure Avancée de l'Est HAE
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> Specified Herein - Précisé dans les présentes <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Roy, Alain	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> qcn037
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (418) 649-2845 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (418) 648-2209
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
31206-208816/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
31206-208816

Amd. No. - N° de la modif.  
005  
File No. - N° du dossier  
QCW-9-42088

Buyer ID - Id de l'acheteur  
qcn037  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

**This is amendment 005 to our solicitation:**

➤ **AMENDMENT :**

**The Solicitation closing date is changed for:  
OCTOBER 11, 2019; 14:00 EDT.**

---

**POINT 6.6.3**

**Delete: Terms of Payment**

SACC Manual Clause H1000C, (2008-05-12) Single payment

**Insert: Terms of Payment**

SACC Manual Clause H1001C, (2008-05-12) Multiple payments

---

**Question 21: ANNEX A - Point 4.3**

**Must have an open access to adding additional tags or process parameters to the SCADA bus.**

We would like to elaborate the concerns. Since furnace has capability to operate under Hydrogen above the LEL, safety regulations need to be reviewed before any changes can be made. The common practice is to send a request by the end-user to make the changes by the manufacturer after reviewing the regulations. If the manufacturer allows an open access to end user for any changes, who will be liable for any possible damages caused by those changes. We are sure that Canada takes the safety issues seriously and understands the manufacturer's concerns very well. It seems that this safety concern was not considered properly in your previous response to question 20.

Please confirm you accept the following:

Must be open access to the manufacturer for adding additional tags or process parameters to the SCADA bus. In case the end-user would like to have this open access, it signs a hold harmless agreement removing all system liability from manufacturer in the event of damage. The draft of the agreement must be submitted along with the bid.

**Answer 21: Here is the modification of point 4.3**

**Delete:** Must have an open access to adding additional tags or process parameters to the SCADA bus.

**Insert:** Must have read access to tags or process parameters

---

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.**