



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier/11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Cette sollicitation contient une exigence de sécurité.

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Parliamentary Precinct Division/Acquisitions de la Cité
parlementaire
222 Queen Street / 222, rue Queen
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Inst. Garde-corps/ Potence Levage	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP756-200888/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 20200888	Date 2019-10-09
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PPS-028-27464	
File No. - N° de dossier 028pps.EP756-200888	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-10-17	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Stirling, Mike	Buyer Id - Id de l'acheteur 028pps
Telephone No. - N° de téléphone (613) 990-4011 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: PWGSC/TPSGC National Capital Area (Ottawa) Phase III, Place du Portage 11 Laurier Street Gatineau, QC K1A 0S5 Canada	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification à la demande de soumissions est émise afin de:

1. Avis est donné aux soumissionnaires que la date limite de remise des soumissions pour le présent projet est par la présente REPORTÉE du **15 Octobre 2019 à 14h au 17 Octobre 2019 à 14h**.

2. Répondre aux questions de l'industrie qui ont été soumises à la suite de la visite des lieux :

1. **Q :** Si nous décidons de hisser les matériaux sur le toit plutôt que par le monte-charge, doivent-ils encore passer par le centre de contrôle?

A : Tout le matériel et les outils doivent être inspectés au Centre d'inspection situé sur la promenade Stevenage .

2. **Q :** Veuillez fournir une copie de la liste des participants à la réunion de site.

A : Puisque la visite de chantier était optionnelle, la liste des participants de la visite ne sera pas distribuée.

3. **Q :** L'article 2.2 de la section 05 52 16 indique que les garde-corps: rail supérieur et central, les raccords et les poteaux doivent être en aluminium. Les garde-corps, les raccords et les poteaux en métal galvanisé à chaud sont-ils acceptables?

A : Veuillez soumettre selon les plans et devis.

4. **Q :** Un bras de bossoir à contrepoids préfabriqué, tel que le bras attaché (30492 rev01.pdf), est-il une solution de remplacement acceptable à celui indiqué dans les dessins techniques?

A : Aucune alternatives ne sera acceptée. Les spécifications doivent être respectées.

5. **Q :** Je voudrais savoir s'il existe un addendum à ce projet?

A : Ceci constitue la seule modification à ce projet. Toutes les modifications seront affichées sur Achatsetventes.gc.ca

6. **Q :** Pouvons-nous utiliser une unité de soudage sur le site?

A : L'utilisation d'une soudeuse portative est permise, cependant, aucune prise électrique n'est disponible sur la toiture et les procédures de prévention d'incendie doivent être respectées. Les travaux à chaud doivent être exécutés en dehors des heures normales de travail.

7. Q : Pouvons-nous pré-fabriquer le garde-corps au magasin?

A : Les garde-corps peuvent être préfabriqués à l'atelier, cependant les gardes corps doivent être de niveau tel que mentionné sur les détails 1 et 2 sur le plan S04.

8. Q : En vous référant à l'instruction générale 01 00 10 section 1.11.1, il existe un emplacement pour l'analyse de sécurité et l'emplacement de livraison finale B. L'emplacement B ne correspond à l'adresse d'aucune des adresses d'installation finales. Quel processus faut-il suivre pour déplacer les matériaux de l'emplacement B vers l'une des 3 adresses d'installation?

A : La destination finale B est le l'édifice Wellington situé au 180 Wellington et l'édifice Sir John A MacDonald situé au 144 Wellington. Le matériel et outil allant aux édifices Dover/Brouse/ situés au 165, 177 et 181 Sparks n'ont pas besoin d'être inspecter.

9. Q : La section 05 52 16 du projet susmentionné demande un garde-corps en aluminium non pénétrant. La façon dont cette spécification est écrite consiste essentiellement à faire appel à un fournisseur particulier de garde-corps. Veuillez confirmer que tant que le garde-corps est A. en aluminium, que B. peut-être nivelé au parapet et que C. est conforme aux spécifications de performance, nous sommes en mesure de vous proposer un prix pour cet appel d'offres. Si un système de rail galvanisé est également acceptable, déjà installé sur le toit, veuillez également confirmer.

A : Veuillez soumettre selon les plans et devis.

10. Q : AAMA 2604 fait référence à une norme de revêtement en poudre mais la couleur n'est pas spécifiée. Le choix de la couleur aura un impact sur les prix. Une décision a-t-elle été prise par la suite concernant le choix de la couleur?

A : Aucune peinture n'est requise sur les rampes et accessoires en aluminium.

11. Q : Quelle est la taille des frets?

A : Le monte-charge de l'édifice Wellington est de 105" x 68" x 107" (h). Le monte-charge de l'édifice SJAM est de 94" x 68" x 114" (h).

12. Q : Quel type de véhicule est nécessaire pour se rendre au centre de numérisation?

A : Un camion de transport fermé et verrouillable et/ou une remorque fermée et verrouillable doit être utiliser lors de l'inspection au Center d'inspection. Vous pouvez également les contacter directement afin de vous assurer que le véhicule sera accepté.

Fin de la modification de la demande de propositions 001.