



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :**

Parks Canada Agency Bid Receiving Unit
National Contracting Services
220 - 4 Avenue S.E., suite 720
Calgary, AB T2G 4X3

**REVISION 003 TO A
INVITATION TO TENDER**

**RÉVISION 003 À UNE
INVITATION À SOUMISSIIONER
DEMANDE D'OFFRES À
COMMANDES**

The referenced document is hereby revised;
unless otherwise indicated, all other terms and
conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'offre
demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :

Parks Canada Agency
National Contracting Services
220 - 4 Avenue S.E., suite 720
Calgary, AB T2G 4X3

Title - Sujet : Waste Water Systems Upgrade – Batoche National Historic Site	
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P420-19-0225/A	Date : October 11, 2019
Amendment No. - N° de modification : 003	
Client Reference No. - N° de référence du client : 1226	
GETS Reference No. N° de reference de SEAG : PW-19-00890751	

Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 2:00 PM On - le : October 16, 2019	Time Zone - Fuseau horaire MDT - HAR
---	--

F.O.B. - F.A.B. : Plant - Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Other - Autre : <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Rebecca Chen		
Telephone No. - N° de telephone : (587) 439-3529	Fax No. -N° de télécopieur : (866) 246-6893	Email Address – Courriel : rebecca.chen2@canada.ca
Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction : Batoche National Historic Site See Herein – Voir ici		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Address - Adresse :	
Telephone No. - N° de telephone :	Fax No. - N° de télécopieur :
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Signature :	Date :

Amendment 003

This amendment is being raised to distribute questions and answers.

A. Questions & Answers

Q9 I just wanted to clarify that the mechanical equipment being replaced is one SS submersible pump as well as two SS electric unit heaters as per specs?

A9 Please refer to drawings and specifications for requirements.

Q10 At the RBC unit the area is classified as Zone 1 Category 1 which is explosion proof. We are changing out the devices as per drawings. There is existing heat trace on the piping, is it rated for the area or will it need to be changed out as well. There is no mention of this on the drawings. If it does change is there any way to find out the amount required

A10 If the existing heat trace is not rated for the hazardous location and if it extends to the inside of the enclosure, it should be replaced with explosion proof type. For bidding purposes, assume that the heat trace does come inside the enclosure.

ALL OTHER TERMS & CONDITIONS REMAIN UNCHANGED