



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Réfection havre Gascons -Anse Barbe	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3731-190017/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client 722782006	Date 2019-10-15
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-017-17762	
File No. - N° de dossier QCM-9-42076 (017)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-10-22	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Cloutier, Annabelle	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm017
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2768 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

**Harbour major repair
Gascons, Anse-À-La-Barbe**

Amendment 004

Included in the present amendment:

1. Questions and answers 14 to 18
-

QUESTIONS ET RÉPONSES

Question 14.

Does pavement need to be removed from contractor's area to 0+064?

Answer: Pavement must be removed where excavation is required for installation of armor rock embankment constructed of recovered stones. Consider from first cribwork including slope toward beginning of area reserved for contractor.

Question 15.

Regarding 203 X 203 cribwork remains (east side), are there any study to know level of contamination? What is level expected?

Answer: Yes. Wood is not creosoted. There is presence of metal in small quantities which indicate that the wood has been treated to CCA that has washed out.

Question 16.

It is really difficult to estimate volume of wood, because only 2 sections are available, marine bottom varies and level of remains could also vary. Is there an estimated quantity?

Answer: Quantities are relatively low. Refer to pictures in appendix to have an idea. Because it is a lump sum item and that we ask for a breakdown, we'll know quantities and unit prices so we can adjust accordingly.

Question 17.

Section 35 31 23 – Stone production. Page 9 of 10. We can see that specification are for another project. Can you advise?

Answer: Specification are accurate.

Question 18.

On drawing 05 (section), there is a cribwork section that is lower behind. Does this cribwork is there on all length of wharf? It cannot be seen on plan view because it is buried.

Answer: According to available drawings, part of cribwork located behind would be there on all length of wharf as shown on section. For concrete slab, it is wider in central part only. So for section 3, consider that it covers two cribwork units. Refer to demolition section where more info. Is shown.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.